

平成 23 年 9 月 9 日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所 4 号機 使用済燃料プール水およびライナードレン水サンプリング結果

試料	採取日時	C 1 (塩化物イオン)	ヒドラジン	セシウム 137	セシウム 134	ヨウ素 131
		ppm	ppm	Bq/L	Bq/L	Bq/L
	9/7 11:40	770	N D	2.5×10^4	1.7×10^4	N D
	9/7 15:00	500	N D	1.7×10^4	1.2×10^4	N D

試料 : 使用済燃料プール水

試料 : 使用済燃料プールライナードレン水