

参考値

福島第一 3号機原子炉建屋上部における空气中放射性物質の核種分析結果

(データ集約：10/13)

採取場所	3号機原子炉建屋上部 (原子炉上西側(下方向))		3号機原子炉建屋上部 (原子炉上西側(横方向))		3号機原子炉建屋上部 (原子炉上西側(下方向))		3号機原子炉建屋上部 (原子炉上西側(横方向))		炉規則告示濃度限度 (Bq/cm ³) (別表第2第四欄 放射線 業務従事者の呼吸する 空气中の濃度限度)
試料採取日時刻	平成23年10月11日 13時45分～14時15分		平成23年10月11日 13時45分～14時15分		平成23年10月11日 14時47分～15時17分		平成23年10月11日 14時47分～15時17分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/cm ³)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/cm ³)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/cm ³)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/cm ³)	倍率 (/)	
I-131 (約8日)	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	1E-03
Cs-134 (約2年)	1.3E-03	0.65	6.1E-03	3.1	1.6E-04	0.08	4.1E-04	0.21	2E-03
Cs-137 (約30年)	1.5E-03	0.50	7.3E-03	2.4	2.0E-04	0.07	4.7E-04	0.16	3E-03

試料濃度は、揮発性と粒子状の合計値。

. E- とは, . × 10⁻ と同じ意味である。

その他の核種については評価中。

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

本分析における放射能濃度の検出限界値を下回る場合は、「ND」と記載。

検出限界値は次の通り。

揮発性のI-131が約1E-5Bq/cm³。

粒子状のI-131が約2E-5Bq/cm³。

ただし、検出限界値は検出器や試料性状により異なるため、この値以下でも検出される場合もある。