

福島第二原子力発電所1号機 線量当量率の測定結果について

雰囲気線量当量

D / W内雰囲気線量当量率の測定値, フロア別の幾何平均値

(単位:mSv/h)

	前回定期検査時 (H22.6.25)	今回停止時 (H23.12.27)
OP40m	0.08	0.02
OP37m	0.06	0.03
OP32m	0.07	0.06
OP28m	0.15	0.13
OP22m	0.11	0.10
OP18m	0.13	0.09

