福島第一原子力発電所における水漏れについて
（1月29日18時以降、1月30日確認分）

＜参 考 資 料＞
平成24年1月30日
東京電力株式会社

No	発生日時 （停止・隔離日時）	漏洩場所／箇所	漏洩量	堰の有無	放射能濃度 (Bq/cm3)	海洋への流出	系統への影響	雰囲気線量率 (mSv/h)
①	H24/1/29 18:20頃 （仮受中）	蒸発濃縮装置３Ｂシール水冷却器出口ラインフランジ部	3m×10m×1mm （ろ過水・30L）	有	ろ過水	無	－	－
②	H24/1/30 9:03頃 （仮受中）	常用高台炉注ライン（A）系ミニマムフローライン弁フランジ部	1滴／7～8秒 地面への滴下は数滴	無	RO出口水 Cs134：4.3E-02 Cs137：5.4E-02 I131：ND （1/28分析）	無	無	周辺の雰囲気線量率と同等
③	H24/1/30 15:20頃 （仮受中）	蒸発濃縮装置３Ａシール水冷却器出口ラインフランジ部	2滴／秒	無	ろ過水	無	－	－
④	H24/1/30 15:15頃 （漏洩停止　15:20頃）	ろ過水タンクから高台炉注ポンプ(B)への供給ライン　F011B弁弁体よりリーク	鉛筆２本程度	無	ろ過水	無	－	－
⑤								
⑥								
⑦								