

福島第一原子力発電所における凍結が原因と思われる 水漏れについて(2月3日確認分)

平成24年2月3日
東京電力株式会社

No	発生日時 (停止・隔離日時)	漏洩場所 / 箇所	漏洩量	堰の有無	放射能濃度 (Bq/cm ³)	海洋への流出	系統への影響	雰囲気線量率 (mSv/h)
	H24/2/3 11:25 (上流弁を閉止 14:30)	碍子洗浄配管(純水供給系)純水供給用碍 洗ヘッド出口ボール弁とエルボの取り合い フランジ	確認中	無	ろ過水	無	無	バックグラウンドと同じ