

福島第一原子力発電所2号機原子炉格納容器 ガス管理システムの気体のサンプリング結果について

平成24年2月12日
東京電力株式会社

【試料採取場所】 2号機原子炉格納容器ガス管理システム入口

【試料採取日時】 平成24年2月12日(日) 3:22

【測定結果】

核種	放射性物質濃度 (Bq/cm ³)	検出限界値 (Bq/cm ³)	半減期
ガスバイアル瓶	I-131	検出限界未満	1.3×10^{-1} 約8日
	Cs-134	検出限界未満	3.1×10^{-1} 約2年
	Cs-137	検出限界未満	3.7×10^{-1} 約30年
	Kr-85	検出限界未満	2.6×10^1 約11年
	Xe-131m	検出限界未満	3.0×10^0 約12日
	Xe-133	検出限界未満	2.4×10^{-1} 約5日
	Xe-135	検出限界未満	9.5×10^{-2} 約9時間

短半減期Xeは、いずれも検出限界未満。
再臨界判定基準の1 Bq/cm³ (Xe-135) を超えない。