

福島第一原子力発電所 2号機原子炉格納容器ガス管理システム 排気流量の調整について

【実施内容】

福島第一原子力発電所 2号機の原子炉格納容器圧力は上昇傾向にあり、4月24日5時現在38.64 k Pa となっている。

このことから、2号機原子炉格納容器圧力を減少させるため、2号機原子炉格納容器ガス管理システム排気流量を約17Nm³/hから約38Nm³/hまで増加させた。

