

< 参考配布 >
 平成24年5月29日
 東京電力株式会社

福島第一原子力発電所2号機 原子炉格納容器内温度の状況(6時間データ)
 [HP掲載:プラント関連パラメータの抜粋]

	return air drywell cooler(TE- 16-114A)	return air drywell cooler(TE- 16-114B)	return air drywell cooler(TE- 16-114C)	return air drywell cooler(TE- 16-114D)	return air drywell cooler(TE- 16-114E)	supply air D/W cooler(TE- 16-114F#1)	supply air D/W cooler(TE- 16-114G#1)	supply air D/W cooler(TE- 16-114H#1)	supply air D/W cooler(TE- 16-114J#1)
単位									
2012/5/27 5:00	55.7	46.9	47.3	42.5	45.8	43.1	46.4	53.7	46.2
2012/5/27 11:00	55.7	46.8	47.3	42.4	45.7	42.9	46.3	53.6	46.2
2012/5/27 17:00	55.8	46.8	47.2	42.4	45.7	42.8	46.4	53.6	46.2
2012/5/27 23:00	55.7	46.8	47.1	42.5	45.7	42.7	46.4	53.5	46.1
2012/5/28 5:00	55.9	46.8	47.2	42.6	45.7	42.5	46.4	53.3	46.1
2012/5/28 11:00	56.3	46.8	47.2	42.8	45.7	42.6	46.4	53.2	46.2
2012/5/28 17:00	58	46.8	47.1	43.7	45.7	41	46.4	52.1	46.1
2012/5/28 23:00	64.7	46.7	47.1	47.6	45.6	35	46.3	48.2	46
2012/5/29 5:00	65.1	46.7	47.1	47.3	45.5	35	46.3	48.1	46
2012/5/29 11:00	59.1	46.1	47.1	43.9	45.5	39.9	46.2	51.5	45.9

: 今回指示値の大きな変動が見られた温度計