

福島第一原子力発電所 2号機原子炉格納容器ガス管理システムの気体のサンプリング結果

(データ集約 : 6/25)

採取場所	2号機原子炉格納容器ガス管理システム出口			
試料形態	粒子状フィルタ		チャコールフィルタ	
試料採取日時刻	平成24年6月21日 10時29分～10時39分		平成24年6月21日 10時39分～11時09分	
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/cm ³)	検出限界濃度 (Bq/cm ³)	試料濃度 (Bq/cm ³)	検出限界濃度 (Bq/cm ³)
I-131 (約8日)	ND	2.0E-06	ND	1.1E-06
Cs-134 (約2年)	ND	5.2E-06	1.8E-06	1.6E-06
Cs-137 (約30年)	9.8E-06	6.0E-06	ND	1.9E-06

. E- とは、 . × 1 0 - と同じ意味である。
本分析における放射能濃度の検出限界値を下回る場合は、「ND」と記載。
本サンプリングは、セシウムおよびヨウ素の核種分析結果を対象としている。