

福島第一原子力発電所 4号機使用済燃料プールから取り出した 新燃料（未照射燃料）の健全性調査について

< 参考資料 >
平成24年 8月28日
東京電力株式会社

作業内容

新燃料調査補助装置をキャスク除染ピットから共用プールオペフロ床上に移動させ、結合燃料棒を取り外し、燃料の外観観察および詳細調査を実施。明日(8/29)、2体目の新燃料の外観観察を実施予定。



燃料調査風景



結合燃料棒引き抜き状況（一部）



ロックナット



確認された異物