

福島第一原子力発電所 2号機原子炉格納容器ガス管理システムの気体のサンプリング結果

(データ集約 : 10/11)

採取場所	2号機原子炉格納容器ガス管理システム出口			
試料形態	粒子状フィルタ		チャコールフィルタ	
試料採取日時刻	平成24年10月5日 9時14分～9時24分		平成24年10月5日 9時24分～9時54分	
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/cm ³)	検出限界濃度 (Bq/cm ³)	試料濃度 (Bq/cm ³)	検出限界濃度 (Bq/cm ³)
I-131 (約8日)	ND	1. 2E-06	ND	7. 3E-07
Cs-134 (約2年)	ND	2. 6E-06	ND	1. 6E-06
Cs-137 (約30年)	ND	3. 2E-06	ND	2. 1E-06

- ※ 〇.〇E-〇とは、〇.〇×10^{-〇}と同じ意味である。
※ 本分析における放射能濃度の検出限界値を下回る場合は、「ND」と記載。
本サンプリングは、セシウムおよびヨウ素の核種分析結果を対象としている。