

## 福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2015年10月6日12時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (10月6日12時時点)	タービン建屋水位	O.P.+ 2,659 mm (10月5日7時から67 mm上昇)	O.P.+ 2,779 mm (10月5日7時から25 mm下降)	O.P.+ 3,055 mm (10月5日7時から88 mm下降)	O.P.+ 3,233 mm (10月5日7時から45 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,656 mm (10月5日7時から115 mm下降)	O.P.+ 2,898 mm (10月5日7時から65 mm下降)	O.P.+ 3,054 mm (10月5日7時から219 mm下降)	O.P.+ 3,129 mm (10月5日7時から40 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,757 mm (10月5日7時から118 mm下降) O.P.+ 3,268 mm (10月5日7時から182 mm上昇) O.P.+ 4,443 mm (10月5日7時から2 mm上昇)		
備考	・10月6日より12時現在の値を掲載しております。				

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。