

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2015年10月8日12時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (10月8日12時時点)	タービン建屋水位	0.P.+ 2,529 mm (10月7日7時から160 mm下降)	0.P.+ 2,776 mm (10月7日7時から13 mm上昇)	0.P.+ 3,040 mm (10月7日7時から6 mm上昇)	0.P.+ 3,202 mm (10月7日7時から13 mm下降)
	原子炉建屋水位	0.P.+ 4,610 mm (10月7日7時から20 mm下降)	0.P.+ 2,879 mm (10月7日7時から5 mm下降)	0.P.+ 3,024 mm (10月7日7時から10 mm下降)	0.P.+ 3,101 mm (10月7日7時から15 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	0.P.+ 4,650 mm (10月7日7時から5 mm上昇) 0.P.+ 3,751 mm (10月7日7時から188 mm上昇) 0.P.+ 4,446 mm (10月7日7時から1 mm上昇)		
備考	・10月6日より12時現在の値を掲載しております。				

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。