

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2015年10月10日12時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (10月10日12時時点)	タービン建屋水位	O.P.+ 2,588 mm (10月9日7時から29 mm上昇)	O.P.+ 2,814 mm (10月9日7時から28 mm下降)	O.P.+ 3,044 mm (10月9日7時から38 mm下降)	O.P.+ 3,186 mm (10月9日7時から7 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,580 mm (10月9日7時から15 mm下降)	O.P.+ 2,921 mm (10月9日7時から4 mm上昇)	O.P.+ 3,048 mm (10月9日7時から21 mm下降)	O.P.+ 3,085 mm (10月9日7時から6 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,301 mm (10月9日7時から179 mm下降) O.P.+ 3,109 mm (10月9日7時から294 mm上昇) O.P.+ 4,450 mm (10月9日7時から3 mm上昇)		
備考	・10月6日より12時現在の値を掲載しております。				

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。