

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2015年10月13日12時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (10月13日12時時点)	タービン建屋水位	O.P.+ 2,461 mm (10月12日7時から24 mm上昇)	O.P.+ 2,765 mm (10月12日7時から15 mm下降)	O.P.+ 2,837 mm (10月12日7時から74 mm下降)	O.P.+ 3,130 mm (10月12日7時から29 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,536 mm (10月12日7時から15 mm下降)	O.P.+ 2,879 mm (10月12日7時から15 mm下降)	O.P.+ 2,845 mm (10月12日7時から86 mm下降)	O.P.+ 3,039 mm (10月12日7時から22 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,809 mm (10月12日7時から307 mm上昇) O.P.+ 1,812 mm (10月12日7時から634 mm下降) O.P.+ 4,456 mm (10月12日7時から2 mm上昇)		
備考	・10月6日より12時現在の値を掲載しております。				

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。