

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2015年10月17日12時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (10月17日12時時点)	タービン建屋水位	O.P.+ 2,339 mm (10月16日7時から195 mm下降)	O.P.+ 2,680 mm (10月16日7時から29 mm下降)	O.P.+ 2,911 mm (10月16日7時から21 mm下降)	O.P.+ 3,093 mm (10月16日7時から3 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,212 mm (10月16日7時から36 mm上昇)	O.P.+ 2,797 mm (10月16日7時から23 mm下降)	O.P.+ 2,905 mm (10月16日7時から12 mm下降)	O.P.+ 2,991 mm (10月16日7時から2 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,323 mm (10月16日7時から152 mm下降) O.P.+ 2,438 mm (10月16日7時から266 mm上昇) O.P.+ 4,408 mm (10月16日7時から53 mm下降)		
備考	・10月6日より12時現在の値を掲載しております。				

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。