

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2015年10月25日12時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (10月25日12時時点)	タービン建屋水位	O.P.+ 2,498 mm (10月24日7時から20 mm上昇)	O.P.+ 2,727 mm (10月24日7時から17 mm下降)	O.P.+ 2,833 mm (10月24日7時から15 mm下降)	O.P.+ 3,007 mm (10月24日7時から14 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,094 mm (10月24日7時から41 mm上昇)	O.P.+ 2,813 mm (10月24日7時から24 mm下降)	O.P.+ 2,813 mm (10月24日7時から19 mm下降)	O.P.+ 2,910 mm (10月24日7時から8 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,339 mm (10月24日7時から229 mm下降) O.P.+ 2,539 mm (10月24日7時から141 mm上昇) O.P.+ 4,303 mm (10月24日7時から1 mm上昇)		
備考	・10月6日より12時現在の値を掲載しております。				

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。