

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2015年11月24日12時現在）

| | | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 |
|-------------------------|------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|
| 滞留水の水位 (11月24日12時時点) | タービン建屋水位 | T.P.+ 1,032 mm (11月23日12時から36 mm上昇) | T.P.+ 1,573 mm (11月23日12時から23 mm上昇) | T.P.+ 1,481 mm (11月23日12時から44 mm下降) | T.P.+ 1,613 mm (11月23日12時から変化なし) |
| | 原子炉建屋水位 | T.P.+ 2,292 mm (11月23日12時から40 mm下降) | T.P.+ 1,655 mm (11月23日12時から5 mm上昇) | T.P.+ 1,511 mm (11月23日12時から31 mm下降) | T.P.+ 1,497 mm (11月23日12時から6 mm上昇) |
| | 集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位 | プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋 | T.P.+ 1,814 mm (11月23日12時から4 mm下降) T.P.+ 653 mm (11月23日12時から520 mm上昇) T.P.+ 2,934 mm (11月23日12時から1 mm上昇) | | |
| 備考 | 11月6日測定データより、O.P表記からT.P表記へ変更しています。 | | | | |

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。