

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2017年2月22日0時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (2月22日0時時点)	タービン建屋水位	T.P.+ 1,043 mm (2月21日0時から9 mm上昇)	T.P.+ 1,137 mm (2月21日0時から3 mm上昇)	T.P.+ 958 mm (2月21日0時から24 mm上昇)	T.P.+ 1,120 mm (2月21日0時から1 mm下降)
	原子炉建屋水位	T.P.+ 1,127 mm (2月21日0時から6 mm上昇)	T.P.+ 1,150 mm (2月21日0時から2 mm上昇)	T.P.+ 946 mm (2月21日0時から23 mm上昇)	T.P.+ 1,004 mm (2月21日0時から5 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	T.P.+ 2,452 mm (2月21日0時から112 mm下降) T.P.+ 873 mm (2月21日0時から5 mm上昇) T.P.+ 2,972 mm (2月21日0時から7 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。