

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2017年6月4日0時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (6月4日0時時点)	タービン建屋水位	- (2017年3月滞留水除去完了)	T.P.+ 1,119 mm (6月3日0時から変化なし)	T.P.+ 965 mm (6月3日0時から60 mm下降)	T.P.+ 1,074 mm (6月3日0時から6 mm下降)
	原子炉建屋水位	T.P.+ 1,150 mm (6月3日0時から10 mm上昇)	T.P.+ 1,175 mm (6月3日0時から7 mm上昇)	T.P.+ 966 mm (6月3日0時から58 mm下降)	T.P.+ 960 mm (6月3日0時から1 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	T.P.+ 1,077 mm (6月3日0時から72 mm上昇) T.P.+ 119 mm (6月3日0時から4 mm上昇) T.P.+ 2,898 mm (6月3日0時から16 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。