

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2017年8月4日0時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (8月4日0時時点)	タービン建屋水位	- (2017年3月滞留水除去完了)	T.P.+ 900 mm (8月3日0時から27 mm下降)	T.P.+ 789 mm (8月3日0時から18 mm上昇)	T.P.+ 912 mm (8月3日0時から4 mm上昇)
	原子炉建屋水位	T.P.+ 927 mm (8月3日0時から変化なし)	T.P.+ 956 mm (8月3日0時から77 mm下降)	T.P.+ 817 mm (8月3日0時から21 mm上昇)	T.P.+ 810 mm (8月3日0時から5 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	T.P.+ 384 mm (8月3日0時から8 mm下降) T.P.+ 546 mm (8月3日0時から6 mm上昇) T.P.+ 2,749 mm (8月3日0時から6 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。