

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2017年8月16日0時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (8月16日0時時点)	タービン建屋水位	- (2017年3月滞留水除去完了)	T.P.+ 907 mm (8月15日0時から変化なし)	T.P.+ 811 mm (8月15日0時から21 mm上昇)	T.P.+ 912 mm (8月15日0時から3 mm上昇)
	原子炉建屋水位	T.P.+ 945 mm (8月15日0時から9 mm上昇)	T.P.+ 972 mm (8月15日0時から9 mm上昇)	T.P.+ 838 mm (8月15日0時から19 mm上昇)	T.P.+ 800 mm (8月15日0時から変化なし)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	T.P.+ -436 mm (8月15日0時から126 mm下降) T.P.+ 611 mm (8月15日0時から変化なし) T.P.+ 2,836 mm (8月15日0時から8 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。