

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2017年10月11日0時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (10月11日0時時点)	タービン建屋水位	- (2017年3月滞留水除去完了)	T.P.+ 908 mm (10月10日0時から変化なし)	T.P.+ 765 mm (10月10日0時から5 mm上昇)	T.P.+ 905 mm (10月10日0時から6 mm上昇)
	原子炉建屋水位	T.P.+ 948 mm (10月10日0時から6 mm上昇)	T.P.+ 961 mm (10月10日0時から9 mm下降)	T.P.+ 796 mm (10月10日0時から7 mm上昇)	T.P.+ 807 mm (10月10日0時から変化なし)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	T.P.+ -502 mm (10月10日0時から5 mm上昇) T.P.+ 910 mm (10月10日0時から1 mm上昇) T.P.+ 2,854 mm (10月10日0時から29 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。