

## 福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2017年12月13日0時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (12月13日0時時点)	タービン建屋水位	- (2017年3月滞留水除去完了)	T.P.+ 677 mm (12月12日0時から25 mm下降)	T.P.+ 573 mm (12月12日0時から15 mm下降)	T.P.+ 661 mm (12月12日0時から変化なし)
	原子炉建屋水位	T.P.+ 702 mm (12月12日0時から4 mm下降)	T.P.+ 749 mm (12月12日0時から13 mm下降)	T.P.+ 632 mm (12月12日0時から変化なし)	T.P.+ 646 mm (12月12日0時から6 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	T.P.+ 1,204 mm (12月12日0時から27 mm上昇) T.P.+ 1,247 mm (12月12日0時から1 mm上昇) T.P.+ 2,815 mm (12月12日0時から14 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。