

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2017年12月18日0時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (12月18日0時時点)	タービン建屋水位	- (2017年3月滞留水除去完了)	T.P.+ 707 mm (12月17日0時から4 mm上昇)	T.P.+ 594 mm (12月17日0時から11 mm上昇)	T.P.+ 614 mm (12月17日0時から6 mm上昇)
	原子炉建屋水位	T.P.+ 701 mm (12月17日0時から3 mm上昇)	T.P.+ 728 mm (12月17日0時から41 mm下降)	T.P.+ 647 mm (12月17日0時から8 mm上昇)	T.P.+ 617 mm (12月17日0時から9 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	T.P.+ 653 mm (12月17日0時から177 mm下降) T.P.+ 1,358 mm (12月17日0時から79 mm上昇) T.P.+ 2,894 mm (12月17日0時から18 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。