

## 福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2017年12月23日0時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (12月23日0時時点)	タービン建屋水位	- (2017年3月滞留水除去完了)	T.P.+ 635 mm (12月22日0時から70 mm下降)	T.P.+ 504 mm (12月22日0時から17 mm下降)	T.P.+ 585 mm (12月22日0時から24 mm下降)
	原子炉建屋水位	T.P.+ 413 mm (12月22日0時から84 mm下降)	T.P.+ 679 mm (12月22日0時から1 mm上昇)	T.P.+ 576 mm (12月22日0時から3 mm下降)	T.P.+ 597 mm (12月22日0時から4 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	T.P.+ 192 mm (12月22日0時から60 mm上昇) T.P.+ 910 mm (12月22日0時から78 mm下降) T.P.+ 2,978 mm (12月22日0時から16 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。