

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2018年1月30日0時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (1月30日0時時点)	タービン建屋水位	- (2017年3月滞留水除去完了)	T.P.+ 377 mm (1月29日0時から28 mm下降)	T.P.+ 361 mm (1月29日0時から28 mm下降)	T.P.+ 449 mm (1月29日0時から6 mm上昇)
	原子炉建屋水位	T.P.+ 441 mm (1月29日0時から29 mm上昇)	T.P.+ 446 mm (1月29日0時から5 mm下降)	T.P.+ 476 mm (1月29日0時から23 mm下降)	T.P.+ 377 mm (1月29日0時から1 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	T.P.+ 2,498 mm (1月29日0時から3 mm上昇) T.P.+ 239 mm (1月29日0時から80 mm上昇) T.P.+ 2,755 mm (1月29日0時から9 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。