

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2018年2月11日0時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (2月11日0時時点)	タービン建屋水位	- (2017年3月滞留水除去完了)	T.P.+ 401 mm (2月10日0時から8 mm下降)	T.P.+ 361 mm (2月10日0時から4 mm上昇)	T.P.+ 427 mm (2月10日0時から3 mm上昇)
	原子炉建屋水位	T.P.+ 414 mm (2月10日0時から12 mm下降)	T.P.+ 455 mm (2月10日0時から3 mm下降)	T.P.+ 497 mm (2月10日0時から変化なし)	T.P.+ 364 mm (2月10日0時から1 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	T.P.+ 2,743 mm (2月10日0時から112 mm下降) T.P.+ 844 mm (2月10日0時から35 mm上昇) T.P.+ 2,719 mm (2月10日0時から9 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。