

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2018年2月28日0時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (2月28日0時時点)	タービン建屋水位	- (2017年3月滞留水除去完了)	T.P.+ 387 mm (2月27日0時から5 mm下降)	T.P.+ 183 mm (2月27日0時から16 mm下降)	T.P.+ 428 mm (2月27日0時から5 mm上昇)
	原子炉建屋水位	T.P.+ 441 mm (2月27日0時から23 mm上昇)	T.P.+ 455 mm (2月27日0時から2 mm下降)	T.P.+ 341 mm (2月27日0時から15 mm下降)	T.P.+ 348 mm (2月27日0時から変化なし)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	T.P.+ 2,864 mm (2月27日0時から47 mm下降) T.P.+ 880 mm (2月27日0時から1 mm下降) T.P.+ 2,845 mm (2月27日0時から7 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。