

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2018年3月8日0時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (3月8日0時時点)	タービン建屋水位	- (2017年3月滞留水除去完了)	T.P.+ 390 mm (3月7日0時から15 mm上昇)	T.P.+ 366 mm (3月7日0時から7 mm上昇)	T.P.+ 427 mm (3月7日0時から2 mm上昇)
	原子炉建屋水位	T.P.+ 426 mm (3月7日0時から15 mm下降)	T.P.+ 454 mm (3月7日0時から9 mm上昇)	T.P.+ 378 mm (3月7日0時から1 mm上昇)	T.P.+ 341 mm (3月7日0時から2 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	T.P.+ 2,929 mm (3月7日0時から35 mm上昇) T.P.+ 1,067 mm (3月7日0時から169 mm上昇) T.P.+ 2,905 mm (3月7日0時から7 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。