

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2018年3月18日0時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (3月18日0時時点)	タービン建屋水位	- (2017年3月滞留水除去完了)	T.P.+ 392 mm (3月17日0時から1 mm上昇)	T.P.+ 359 mm (3月17日0時から30 mm上昇)	T.P.+ 420 mm (3月17日0時から3 mm上昇)
	原子炉建屋水位	T.P.+ 406 mm (3月17日0時から35 mm下降)	T.P.+ 459 mm (3月17日0時から32 mm上昇)	T.P.+ 382 mm (3月17日0時から35 mm上昇)	T.P.+ 339 mm (3月17日0時から3 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	T.P.+ 3,042 mm (3月17日0時から2 mm上昇) T.P.+ 464 mm (3月17日0時から282 mm下降) T.P.+ 2,955 mm (3月17日0時から4 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。