

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2018年3月29日0時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (3月29日0時時点)	タービン建屋水位	- (2017年3月滞留水除去完了)	T.P.+ 387 mm (3月28日0時から4 mm上昇)	T.P.+ 370 mm (3月28日0時から22 mm上昇)	T.P.+ 434 mm (3月28日0時から5 mm上昇)
	原子炉建屋水位	T.P.+ 418 mm (3月28日0時から24 mm下降)	T.P.+ 429 mm (3月28日0時から12 mm下降)	T.P.+ 401 mm (3月28日0時から24 mm上昇)	T.P.+ 339 mm (3月28日0時から変化なし)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	T.P.+ 3,110 mm (3月28日0時から3 mm上昇) T.P.+ 235 mm (3月28日0時から221 mm下降) T.P.+ 2,990 mm (3月28日0時から3 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。