

(お知らせ)

定期検査中の柏崎刈羽原子力発電所 1号機原子炉複合建屋屋上
(非管理区域)における火災について

平成 19 年 9 月 20 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

当所 1号機(沸騰水型、定格出力 110万キロワット)は第 15回定期検査中ですが、本日午前 10時 48分頃、同号機原子炉複合建屋屋上(非管理区域)において協力企業作業員が、仮設クーラーの電源ケーブルからの発火を確認いたしました。ただちに消火器により初期消火を実施するとともに、午前 10時 51分、消防署へ連絡いたしました。

その後、消防署の現場確認により、午前 11時 26分に鎮火していることが確認されております。

今後、原因を調査いたします。

なお、本事象によるケガ人はなく、これによる外部への放射能の影響はありません。

以 上