

(お知らせ)

発電所構内における仮設の小型変圧器からの発煙について

平成 19 年 12 月 12 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

本日午後 4 時 36 分頃、当所 1 号機サービス建屋地下 1 階（非管理区域）において火災報知器が発報したことから、午後 4 時 39 分頃、消防署へ通報いたしました。

直ちに現場を確認したところ、ケーブルの地下連絡通路内（周辺防護区域外）でのコンクリート補修作業で使用していた照明・電動工具用の仮設の小型変圧器（約 25cm×約 24cm×高さ約 18cm）から発煙し、その煙が 1 号機サービス建屋地下 1 階に流れ込んだものと判明しました。

直ちに、現場作業員が消火器により初期消火を行いました。

その後、消防署の現場確認により、午後 5 時 23 分に鎮火が確認されました。

なお、作業員にケガはなく、これによる外部への放射能の影響はありません。

以 上