

東京電力株式会社 横浜リサイクルセンター  
 産業廃棄物処理施設(PCB分解施設)維持管理記録表  
 (平成25年 12月)

○処分した廃棄物の種類および数量

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 廃棄物の種類 | 廃PCB等(柱上トランス油) |                |
| 処理量    | 74.865         | m <sup>3</sup> |

○連続測定記録の状況

| 項目         | 測定値         | 備考 |
|------------|-------------|----|
| A分解槽温度   ℃ | トレンド記録として保管 |    |
| B分解槽温度   ℃ | トレンド記録として保管 |    |

○処理済油の測定結果(処理した油中のポリ塩化ビフェニル含有量)

| 項目                            | 測定値  | 測定年月日     | 測定位置     | 測定結果が得られた年月日 | 備考 |
|-------------------------------|------|-----------|----------|--------------|----|
| PCB濃度                   mg/kg | ≦0.5 | H25.12.12 | リサイクル油貯槽 | H26.1.10     |    |

○排水等測定結果

| 項目 |                              | 測定値     | 測定年月日    | 測定位置 | 測定結果が得られた年月日 | 備考 |
|----|------------------------------|---------|----------|------|--------------|----|
| 排水 | PCB濃度                   mg/l | ≦0.0005 | H25.12.2 | 放流水槽 | H25.12.17    |    |
|    | ノルマルヘキサン抽出   mg/l            | ≦1      | H25.12.2 | 放流水槽 | H25.12.17    |    |
|    | 水素イオン濃度                      | 7.7     | H25.12.2 | 放流水槽 | H25.12.17    |    |