

東京電力株式会社 横浜リサイクルセンター
産業廃棄物処理施設(PCB分解施設)維持管理記録表
(平成26年 5月)

○処分した廃棄物の種類および数量

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 廃棄物の種類 | 廃PCB等(柱上トランス油) | |
| 処理量 | 70.87 | m ³ |

○連続測定記録の状況

| 項目 | 測定値 | 備考 |
|------------|-------------|----|
| A分解槽温度 ℃ | トレンド記録として保管 | |
| B分解槽温度 ℃ | トレンド記録として保管 | |

○処理済油の測定結果(処理した油中のポリ塩化ビフェニル含有量)

| 項目 | 測定値 | 測定年月日 | 測定位置 | 測定結果が得られた年月日 | 備考 |
|-------------------------------|------|---------|----------|--------------|----|
| PCB濃度 mg/kg | ≦0.5 | H26.5.6 | リサイクル油貯槽 | H26.6.13 | |

○排水等測定結果

| 項目 | | 測定値 | 測定年月日 | 測定位置 | 測定結果が得られた年月日 | 備考 |
|----|------------------------------|---------|---------|------|--------------|----|
| 排水 | PCB濃度 mg/l | ≦0.0005 | H26.5.8 | 放流水槽 | H26.5.19 | |
| | ノルマルヘキサン抽出 mg/l | ≦1 | H26.5.8 | 放流水槽 | H26.5.19 | |
| | 水素イオン濃度 | 7.5 | H26.5.8 | 放流水槽 | H26.5.19 | |