

事故を受けた追加点検の進捗状況

- 10月13日正午より開始した追加点検について、鋭意実施しており、本日(10月14日)午後2時までの進捗状況は以下のとおり。
- 現在までに特段の異常は確認されていない。
- 本点検は、本日(10月14日)午後5時までに完了する見込み。

<追加点検の進捗状況(10月14日午後2時時点)>

| NO. | 実施事項 | 対象設備 | 数量 | 10月14日午後2時現在 | | | |
|-----|---------|----------|---------|--------------|------|------|---|
| | | | | 実施数 | 実施率 | 点検結果 | |
| 1 | 施錠確認 | 超高圧線路全て | 594 | 497 | 84% | 良 | |
| 2 | 油量・油圧点検 | 現地 | 超高圧線路OF | 17 | 14 | 82% | 良 |
| | | 油圧監視システム | | 17 | 17 | 100% | 良 |
| 3 | ケーブル点検 | 特定線路OF | 3 | 2 | 67% | 良 | |
| 4 | 路上巡視 | 特定線路 | 4 | 4 | 100% | 良 | |

