

SF₆ ガスを使用しないガス絶縁開閉装置 (GIS) 概要

1. 設置場所

府中変電所 (東京都府中市)

2. 適用設備

- ・ 66kV GIS : 2 回線
- ・ 使用ガス : 窒素と酸素の混合ガス (ドライエア)
- ・ GIS 製造者 : 東芝エネルギーシステムズ株式会社

3. 設備外観



以 上