

東京都三宅島で発生した土砂崩れに伴う配電線事故発生による停電について

2026 年 8 月 3 日
東京電力パワーグリッド株式会社
東京総支社

8 月 1 日、東京都三宅島三宅村で土砂崩れが発生し、それに巻き込まれ、当社の電柱 2 本が損壊し配電線事故が発生しました。これにより、常時 2 回線で電力供給をしているところ、1 回線のみでの供給となっております。

この状態で、日中時間帯など電力需要が高まる時間帯に電気をご使用いただくと、三宅島全島で停電が発生する可能性があることから、高圧発電車を配備し電力供給を行っておりますが、昨日（8 月 2 日）、電力需要が高まる日中時間帯（午後 0 時半頃から午後 5 時半頃まで）に、電力需要が供給力を上回るおそれが生じたため、全島停電を回避するために、一部エリアにおいて緊急的に電力の供給を停止させていただきました（約 800 軒）。

本日以降も、配電設備が復旧するまでは、電力需要の状況により日中など電力需要が高まる時間帯において、一部エリアで緊急的に電力の供給を停止させていただく場合がございます。

停電により当該エリアで電気をご使用いただいている皆さまにご不便とご迷惑をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。

引き続き、関係機関と連携しながら、配電設備および停電の早期復旧に向けて全力で取り組んでまいります。

以 上

本件に関するお問い合わせ先
東京電力パワーグリッド コンタクトセンター
0 1 2 0 - 9 9 5 - 0 0 7