

事業者マイページに関するよくある質問（Q & A集）

目次

Q.事業者マイページとは何か。どのようなことができるのか。	2
Q.事業者マイページのログインサイトを教えて欲しい。	2
Q.事業者マイページ操作手順書の掲載箇所を教えて欲しい。	2
Q.事業者マイページに関するよくある質問（Q&A集）の掲載箇所を教えて欲しい。	3
Q.事業者マイページの案内はいつ届くのか。	3
Q.事業者マイページにログインしたいが、「ご利用ID（発電所ID）」やパスワードはどこに記載されているのか。	3
Q.受電地点特定番号(発電所ID 入力時に使用)がわからない場合は、どこへ問い合わせをすればいいか。	3
Q.事業者マイページのログインパスワードは変更できるのか。	3
Q.事業者マイページへのログインパスワードの有効期限はあるのか。	4
Q.出力制御指令時の連絡先（電話番号・メールアドレス）を変更したい場合、どうすればよいか。	4
Q.パスワードを忘れてしまったときはどうすればいいのか。	4
Q.ログインを何度か試みたが、アカウントがロックされてしまった。どこへ問い合わせを実施すればいいか。	4
Q.スマートフォンで事業者マイページへログインできるのか。	4
Q.ログイン後、連絡先情報が未登録になっているのはなぜか。	4
Q.ログイン後、登録してある連絡先にテストメール送信を実施しているが、テストメールが該当アドレスに届かないのはなぜか。	4
Q. ログイン後、新しいパスワードを設定したが、連絡先情報は登録せずに終了した。後日連絡先情報を登録するためにログインを試みたが、パスワードを忘れてしまいログインできなくなった。連絡先情報を登録していない為、パスワード再発行を実施できないがどうすればいいか。	4
Q.オフラインの発電所は連絡要否情報画面でメール連絡を不要に変更できないのか。	5
Q.オンラインの発電所は連絡要否情報画面でメール連絡を要に変更できないのか。	5
Q.ログイン後、制御ルールの欄に「対象外」という表記が出るが、対象外に設定されているのか。	5
Q.旧ルール事業者で登録しているが、マイページ上の制御ルールの欄が「新ルール」という表記になっている	5

Q.事業者マイページに複数の発電所IDが表示されているのはなぜなのか。.....	5
Q.事業者マイページに、過去に削除したはずの発電所IDが表示されているのはなぜなのか。	5
Q.前日夕方の出力制御指令の自動電話に応答できなかったが、事業者マイページにて「確認済み」に変更する方法を教えてください。.....	6
Q.出力制御指令の確認状況（応答状況）の変更ができないのはなぜなのか。.....	6
Q.出力制御指令の確認状況欄が表示されないのはなぜなのか。.....	6
Q.スケジュール表示と出力制御配信実績表示は何が違うのか。.....	6
Q.スケジュール表示カレンダーの背景色が白色は、出力制御が不要ということか。.....	6
Q.出力制御の実績はいつ頃更新されるのか。.....	6
Q.過去の出力制御実績は、どの程度の期間閲覧することができるのか。.....	6
Q.出力制御配信実績詳細画面にある代理制御反映後の出力制御率とはなにか。.....	6
Q.出力制御予定はメールで連絡がくるのか。.....	7
Q.最低出力の変更は何時まで可能か。[電源Ⅲ・バイオマスのみ].....	7

Q.事業者マイページとは何か。どのようなことができるのか。

A. 当社が実施する出力制御の指令内容の確認や出力制御指令時の連絡先等の変更ができる事業者さま専用サイトのことです。なお、以下の内容について実施することができます。

- ・出力制御指令時の連絡先（電話番号、メールアドレス）の確認および変更

※初期パスワード通知元メールアドレスへの返信で連絡先（電話番号、メールアドレス）の変更及び追加のご連絡をいただいても変更承りかねますので事業者マイページよりご変更お願いいたします。

- ・翌日の出力制御の応答状況の確認および変更（オフライン事業者さま向け）
- ・事前連絡時の最低出力の確認および変更（電源Ⅲ、バイオマス事業者さま向け）
- ・出力制御スケジュールの閲覧
- ・出力制御配信実績の閲覧

Q.事業者マイページのログインサイトを教えてください。

A. 当社から各事業者さまにメールにてご送付しております「事業者マイページの「初期パスワード」通知のお知らせについて」にログイン先のURLを記載しております。

もしくは、当社ホームページの以下のリンク先にてご確認ください。

URL：<https://re-enesys03.pg.tepco.co.jp/>

Q.事業者マイページ操作手順書の掲載箇所を教えてください。

A.当社ホームページの以下のリンク先にてご確認ください。

URL : https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/access/pdf/mypage_operating_procedure.pdf

Q.事業者マイページに関するよくある質問（Q&A集）の掲載箇所を教えてください。

A.当社ホームページの以下のリンク先にてご確認ください。

URL : https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/access/pdf/mypage_faq.pdf

Q.事業者マイページの案内はいつ届くのか。

A. 事業者マイページのご案内は発電所の当社システムへの連系開始から約1ヶ月程度後に送付していますので到着まで今しばらくお待ちください。

Q.事業者マイページにログインしたいが、「ご利用ID（発電所ID）」やパスワードはどこに記載されているのか。

A. 当社から各事業者さまにメールにてご送付しております『出力制御機能付きPCS等の「発電所ID」発行のお知らせについて』もしくは『出力制御に伴う事業者マイページへのログイン用の「発電所ID」と「初期パスワード」発行のお知らせについて』等に「ご利用ID（発電所ID）」が記載されております。

また、当社から各事業者さまにメールにてご送付しております「事業者マイページの「初期パスワード」通知のお知らせについて」に初期パスワードを記載しております。

なお、事業継承された発電所の「発電所ID」が分からない場合は、継承元の事業者さまに確認していただくようお願いいたします。

Q.受電地点特定番号(発電所ID入力時に使用)がわからない場合は、どこへ問い合わせをすればいいか。

A.下記電源種別ごとに問い合わせ先が異なります。該当箇所へご連絡ください。

（低圧） : 01tepconsc@tepco.co.jp

（高圧/特別高圧 22KV） : 02tepconsc@tepco.co.jp

（特別高圧 66KV以上） : 03tepconsc@tepco.co.jp

Q.事業者マイページのログインパスワードは変更できるのか。

A.事業者マイページ内の「連絡先情報変更」からログインパスワードを変更いただくことが可能です。詳細は「事業者マイページ操作手順書」の「5.連絡先情報変更画面」をご確認ください。パスワードは受電地点特定番号で共通となっているため、他の発電所IDのパスワードも併せて変更されます。

なお、パスワードは受電地点特定番号で共通となっているため、変更の際は以下の点にご注意ください。

- ・同一の受電地点特定番号に紐づく、他の発電所IDのパスワードも併せて変更されます。
- ・複数ご担当者様がいらっしゃる場合は、パスワードを変更した際に他担当者様へも共有をお願い

いたします。

Q.事業者マイページへのログインパスワードの有効期限はあるのか。

A.現時点では1年の有効期限としております。

Q.出力制御指令時の連絡先（電話番号・メールアドレス）を変更したい場合、どうすればよいか。

A.事業者マイページ内の「連絡先情報変更」から変更いただくことが可能です。詳細は「事業者マイページ操作手順書」の「5.連絡先情報変更画面」をご確認ください。

なお、連絡先情報を変更する際は以下の点にご注意ください。

- ・連絡先として登録できるメールアドレスは3件までとなります。
- ・担当変更などにより、パスワード再送付依頼が増えています。個人に紐づくメールアドレスではなく、共有メールアドレスのご登録を推奨します。

Q.パスワードを忘れてしまったときはどうすればいいのか。

A.事業者マイページのログイン画面にある「パスワードを忘れた場合」からパスワードの再発行申し込みが可能です。詳細は「事業者マイページ操作手順書」の「2.パスワード再発行画面」をご確認ください。

Q.ログインを何度か試みたが、アカウントがロックされてしまった。どこへ問い合わせを実施すればいいか。

A.こちらのメールアドレス宛にアカウントロックの旨記載いただき、お問い合わせください。

[〈sagetyousei_CC@tepcoco.jp〉](mailto:sagetyousei_CC@tepcoco.jp)

Q.スマートフォンで事業者マイページへログインできるのか。

A.スマートフォンでは閲覧できません。パソコンでの閲覧をお願いします。

Q.ログイン後、連絡先情報が未登録になっているのはなぜか。

A.弊社側システムの不具合で、一部の事業者さまにて連絡先が表示がされないエラーが発生しています。お手数をおかけして申し訳ないのですが、事業者さまにて再度ご登録お願いいたします。

Q.ログイン後、登録してある連絡先にテストメール送信を実施しているが、テストメールが該当アドレスに届かないのはなぜか。

A.メール受信設定にて迷惑メール扱いになっている可能性がございます。受信設定をご確認ください。

Q. ログイン後、新しいパスワードを設定したが、連絡先情報は登録せずに終了した。後日連絡先情報を登録するためにログインを試みたが、パスワードを忘れてしまいログインできなくなった。

連絡先情報を登録していない為、パスワード再発行を実施できないがどうすればいいか。

こちらのメールアドレス宛に上記の旨記載いただき、お問い合わせください。

<sagetyousei_CC@tepcoco.jp>

Q.オフラインの発電所は連絡要否情報画面でメール連絡を不要に変更できないのか。

A.出力制御方法が手動であるオフライン事業者さまには、メールにて出力制御指令を行うことが必須であることから、メール連絡を不要とすることはできません。

※契約内容によって変更できる項目が変わります。

Q.オンラインの発電所は連絡要否情報画面でメール連絡を要に変更できないのか。

A.電源種別が太陽光・風力の場合：オンライン事業者さまは自動的に出力制御が行われることから、メール連絡を要とすることはできません。

A.電源種別が太陽光・風力以外の場合：必要により出力制御時のメール連絡を要とすることが可能です。メール連絡要とした場合、制御日前日の17時頃にメールにて制御連絡が通知されます。

Q.ログイン後、制御ルールの欄に「対象外」という表記が出るが、対象外に設定されているのか。

A.電源種別が太陽光・風力以外の場合：制御ルールはないため対象外と表示されます。

電源種別が太陽光・風力の場合：出力制御の対象になりますが、事業者様の出力制御への準備状況（出力制御用機器の設置状況・当社システムとの疎通状況・連絡先情報のご提出状況）によっては、「対象外」と表示される場合がございます。

「対象外」と表示される場合は、出力制御の準備状況を再度ご確認の上、[FIT 太陽光・風力発電設備の出力制御に関する概要とお手続きのご案内について](#)を参照いただきご対応を進めていただきますようお願いいたします。

Q.旧ルール事業者で登録しているが、マイページ上の制御ルールの欄が「新ルール」という表記になっている

A.弊社側システムの不具合で、一部の事業者さまにて正しい「制御ルール」の表記がされないエラーが発生しています。現在、原因調査をしておりますので、今しばらくお待ちください。

Q.事業者マイページに複数の発電所IDが表示されているのはなぜなのか。

A.1つの受電地点特定番号に複数の発電設備のPCSがあり、PCSごとに発電所IDを発行している場合、複数の発電所IDが表示されます。

Q.事業者マイページに、過去に削除したはずの発電所IDが表示されているのはなぜなのか。

A.弊社側システムの不具合で、一部の事業者さまにて発電所ID削除後も表示されてしまうようになってしまいうエラーが発生しています。現在、原因調査をしておりますので、今しばらくお待ちくだ

さい。

Q.前日夕方の出力制御指令の自動電話に応答できなかったが、事業者マイページにて「確認済み」に変更する方法を教えてください。

A.事業者マイページ内の事業者情報画面の出力制御電話確認状況を変更いただくことが可能です。詳細は「事業者マイページ操作手順書」の「8.1 事業者情報画面（応答状況変更）」をご確認ください。

Q.出力制御指令の確認状況（応答状況）の変更ができないのはなぜなのか。

A.すでに自動電話に応答いただき、確認状況欄が「確認済み」もしくは、出力制御実施日前日の24時を過ぎている場合は、確認状況を変更することができません。

Q.出力制御指令の確認状況欄が表示されないのはなぜなのか。

A. 事業者マイページに出力制御電話指示の確認状況欄が表示されるのは、翌日の出力制御指令をさせていただいたオフライン事業者さまのみとなりますので、オンライン事業者さまについては表示されません。

Q.スケジュール表示と出力制御配信実績表示は何が違うのか。

A.「スケジュール表示」は出力制御予定が確認ができます。また、「出力制御配信実績表示」は過去の出力制御指令実績の確認ができます。

Q.スケジュール表示カレンダーの背景色が白色は、出力制御が不要ということか。

A.スケジュール表示画面のカレンダーの背景色が白色においても、需給状況により出力制御を実施する可能性がございます。

Q.出力制御の実績はいつ頃更新されるのか。

A.出力制御実施日の翌日以降に情報が更新予定です。

Q.過去の出力制御実績は、どの程度の期間閲覧することができるのか。

A. 前年度・今年度分の閲覧が可能です。

Q.出力制御配信実績詳細画面にある代理制御反映後の出力制御率とはなにか。

A.オフライン事業者さまが本来行うべき出力制御をオンライン事業者さまが代わりに実施した場合、代理制御反映後の出力制御率となります。代理制御を行った場合は、オンライン事業者さまが本来行うべき出力制御の日数もしくは時間にはカウントされません。

Q.出力制御予定はメールで連絡がくるのか。

A. 制御方式により連絡方法が異なります。

オフライン事業者：当社システムから電話とメールで出力制御予定を連絡します

オンライン事業者：連絡はありません

代理制御対象：代理制御対象事業者は実際の出力制御が行われず事業者マイページもないため、連絡はありません

Q.最低出力の変更は何時まで可能か。[電源Ⅲ・バイオマスのみ]

A. 出力制御の可能性がある場合は、基本的に前日 13 時頃に事前連絡を実施いたします。その連絡以降、15 時まで翌日分の最低出力は変更可能です。

以上

※内容について修正させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。