

「インターネットによる電気使用申込み」 ご利用の手引き

平成 26 年 12 月
東京電力株式会社

・ ・ ・ ・ ・ はじめに ・ ・ ・ ・ ・

毎度お引き立ていただきありがとうございます。

弊社はお客さまサービスの一環として、「インターネットによる電気使用申込み」を実施しておりますが、このたび、申込範囲の一部変更をいたします。

つきましては、当手引きをご一読のうえ、電気工事店のみなさまのご協力をいただき、より円滑な運営をして参りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

<主な変更および追加内容>

- 申込対象となる供給条件について、契約容量による制限を廃止し、低圧架空線供給における単独申込分すべてが対象となる旨対象範囲の見直しをいたしました。
- 申込対象外の範囲の申込についても、弊社受持窓口での事前の協議が完了している場合は、事前協議書をご提出いただくことにより、お申込みが可能となる旨追記いたしました。

目 次

I. 基本的な取扱い.....	1
1. 対象範囲.....	1
2. 「インターネット申込み」 ご利用申込み方法.....	2
3. 配線図の提出および管理.....	2
4. 引込線関係請負工事.....	2
5. 臨時工事費のお支払い.....	2
6. 受付方法.....	3
7. 受付結果のお知らせ.....	3
8. 工程変更等の連絡.....	3
9. 連絡先等の変更.....	3
10. その他.....	3
II. システム概念図.....	6
III. 操作方法.....	7
1. システムご利用上の注意事項.....	7
2. システムへのログイン方法.....	9
3. メインメニュー.....	10
4. メニュー.....	11
5. 定額電灯・公衆街路灯申込画面.....	14
6. 従量電灯申込画面.....	16
7. 低圧電力申込画面.....	18
8. 深夜電力申込画面.....	20
9. 臨時電灯申込画面.....	22
10. 臨時電力申込画面.....	23
11. 時間帯別電灯申込画面.....	25
12. 申込第2画面（共通）.....	29
13. 新增設申込における注意事項.....	33
14. 受付完了画面.....	34
15. 申込一覧.....	35
【申込内容印刷画面】.....	36
16. 申込内容検索.....	37
17. 落成連絡.....	38
18. 臨時撤去・継続.....	41
19. 工程状況検索.....	43
20. 標準工程日数検索.....	44
21. 掲示板.....	45
22. パスワード変更.....	46

I. 基本的な取扱い

1. 対象範囲

(1) 供給条件

低圧架空線により供給するすべての単独引込申込分（二世帯住宅含む）とします。

ただし、以下の申込分については図面情報（引込盤図・外線設計図・平面図・配線図・施工証明書・付近図等）の提出をお願いいたします。

- 二世帯住宅
- 小柱引込等により他のお客さまと引込線を共有するもの
- 連接引込により 1 需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の需要場所の需給地点に至る引込線を使用するもの
- 需要場所の付近に電柱等が無い場合

以下の申込分は対象外とします。

- 集合建物（アパート・テナントビル）、および特殊な内容（太陽光発電設備・レントゲン装置・溶接機等）を含むもの。
- 電灯のご契約と動力のご契約の容量の合計が 50 k W 以上となる申込み
- 地中線供給によるお申込み
 - ※ 申込みの内容によっては、別途協議をさせていただくことがあります。
 - ※ 集合住宅（アパート・テナントビル）の共用部分（定額電灯）の増・減設については、共用部分の増・減設前後の契約種別が定額電灯であり変更がない場合で、かつ、電気使用申込書や電気設備図面（配線図）で負荷設備等の確認ができるときはお申込みいただけます。
 - ※ 対象外のお申込みであっても、お申込みのご住所を受け持つ弊社事業所にて事前に設計等の協議が完了している場合には、協議が完了した旨の事前協議書をあわせてメールや F A X 等ご提出をいただくことでお申込みいただけます（アパート・テナントビル等の集合住宅の場合を除きます）。

(2) 契約種別

定額電灯、公衆街路灯 A・B、従量電灯 A・B・C、低圧電力、臨時電灯 A・B・C、臨時電力、深夜電力、時間帯別電灯[夜間 8 時間型]、時間帯別電灯[夜間 10 時間型]、時間帯別電灯[朝得プラン]、時間帯別電灯[夜得プラン]、時間帯別電灯[半日お得プラン]、ピーク抑制型季節別時間帯別電灯、季節別時間帯別電灯、曜日別電灯とします。

ただし、

- 原則として、深夜電力については、負荷設備が電気温水器の場合のみ対象とします。
- 公衆街路灯は、水銀灯、白熱灯、蛍光灯、LED、その他とします。大型公衆街路灯については共架契約が必要となる場合があります。また、行政・自治会単位による多数（10 軒以上）の申込については、申込処理の遅延によりご迷惑をおかけする場合もあるため、事前に弊社受持区域の受付窓口へ電話等により申込方法等についてご相談くださいますようお願いいたします。
- 時間帯別電灯[夜間 8 時間型]、時間帯別電灯[夜間 10 時間型]、季節別時間帯別電灯は、夜間蓄熱式機器が電気温水器またはエコキュートが 1 台のみ登録が可能です。
 - ※ 夜間蓄熱式機器を複数台設置される場合は、2 台目以降、別紙「夜間蓄熱式機器入力表（複数台設置用）」および仕様書等をメール・F A X 等でお申込事業所へ送付をお願いいたします（深夜電力においても、機器を 4 台以上設置される場合には同様に別紙「夜間蓄

熱式機器入力表（複数台設置用）」の送付をお願いいたします。

なお、夜間蓄熱式機器入力表（複数台設置用）」は、弊社ホームページの「電気工事店さま」ページより「電気の使用等の申し込み」の「インターネット・FAXでの申し込み」－「詳細はこちら」からダウンロードしてご使用ください。

2. 「インターネット申込み」ご利用申込み方法

「インターネットによる電気使用申込み利用申込書」に必要事項をご記入のうえ電気工事店登録されている弊社事業所へご提出いただけますようお願いいたします。

※ 「インターネットによる電気使用申込み利用申込書」は弊社ホームページに掲載しておりますので、ダウンロードのうえ、窓口へのご来店、FAX、メール等にて申し込みください。

3. 配線図の提出および管理

契約方法が負荷設備契約、回路契約の場合（臨時電灯A・B・Cを除く）や需要場所など契約内容の確認が必要な場合は、配線図の提出をお願いしておりますが、この場合、次のいずれかの方法により提出していただきますようお願いします。

- ① 申込時、FAX・メールにより弊社受持事業所電設窓口まで送信をお願いいたします。
- ② 調査日3日前までに（土日祝祭日を除きます）弊社受持事業所電設窓口にご提出をお願いいたします。
- ③ 調査立会時にご持参をお願いいたします。
- ④ 調査日までに現地分電盤等のわかりやすい箇所への保管をお願いいたします。

4. 引込線関係請負工事

（1）設計書の提出および承認

弊社の技術協議窓口まで持参、郵送またはFAX・メールにより設計書の提出をお願いします。

なお、FAX・メールにより設計書を提出し承認を受けた場合については、次のいずれかの方法により本設計書を提出していただきますようお願いします。

- ① 調査日3日前まで（土日祝祭日は除きます）に当該事業所窓口にご提出をお願いいたします。
- ② 調査立会時にご持参をお願いいたします。
- ③ 調査日までに現地分電盤等のわかりやすい箇所への保管をお願いいたします。

（2）材料の授受

弊社窓口による材料授受（倉出・倉入）、または宅配便を利用した配送により行います。宅配便を利用した配送をご希望される場合は、「宅配便利用申込書」により郵送またはFAXにてお申込みください。

5. 臨時工事費のお支払い

臨時工事費につきましては、次のいずれにも該当する場合は、臨時工事費後払い（初回電気料金への合算請求）をご利用いただけます。

また、臨時工事費以外分（工事費負担金および諸工料など）につきましては、従来どおり弊社窓口またはご希望により送付する弊社からの振込用紙にてお支払いいただきますようお願いいたします。

- 臨時工事費が均一工料であること。
- お客さま（電気需給契約者）がご希望されていること。
- 電気料金の支払方法が振込票による場合であること。

※ 留意事項

- 大変申し訳ございませんが、口座振替（臨時包括契約）をご希望される場合は臨時工事費後払い（初回電気料金への合算請求）はご利用いただけません。
- ご使用期間が1ヶ月以内の契約で、臨時工事費後払い（初回電気料金への合算請求）をご利用される場合、ご請求書が発送までに送電後、最長で1ヶ月程度かかる場合がございますので、あらかじめご了承くださいませようお願いいたします。

6. 受付方法

（1）ご利用時間

- 新增設の申込み，掲示板
8：00 ～ 翌4：00
- 内線落成通知，臨時契約の継続・撤去申込み，業務進捗状況の照会
8：00 ～ 22：00

※ 土・日・祝祭日についても上記の時間をご利用いただけます。

※ ご利用時間内でシステムの保守・点検などにより停止する場合には、事前に掲示板にてお知らせいたします。

（2）受付日

業務時間内（平日の9：00から16：00）に受信したものは、原則として当日受付とさせていただきます。

また、業務時間外および土日祝日に受信したものは、翌営業日の受付とさせていただきます。

7. 受付結果のお知らせ

弊社での受付が完了すると、メニュー画面の「申込検索」の中の「申込一覧」に申込番号が表示されますのでご確認をお願いいたします。

（P35を参照してください）

8. 工程変更等の連絡

送電日や内線落成日・工事希望日の変更につきましては、すみやかに対応させていただくため、従来どおり電話または口頭により直接ご連絡いただきますようお願いいたします。

9. 連絡先等の変更

ご移転等により、弊社に登録されている住所・電話番号が変わった場合は、電気工事店登録されている弊社事業所へすみやかにご連絡いただけますようお願いいたします。

10. その他

- 「インターネットによる電気使用申込み」（以下、当システムと表記します）のご利用は電

気工事店さまのみを対象とさせていただきます。

- 弊社業務に支障があると判断される場合、および過去1年間当システムによるお申込がない場合、ご利用を中止させていただく場合があります。
- 申込内容について、申込内容検索画面等を活用してデータの保管をお願いいたします。
- 当システムに関するお問い合わせにつきましては、弊社事業所（電設窓口）へお尋ねください。
- 検針等ができずお客さまにご迷惑をおかけする場合もあるため、計量器等の取付位置については、適正な計量ができ、かつ、検針や検査ならびに取付取り外し工事が容易な屋外の場所としていただくようお願いいたします（具体的には地表上1.8～2.2mを基準としてください）。


【 参 考 】 1. 契約種別と適用範囲

契約種別		適用範囲
定額電灯		電灯または小型機器を使用する需要で、その総容量（入力）が 400 V A 以下であること。
公衆街路灯	A	公衆のために、一般道路、橋、公園等に照明用として設置された電灯または火災報知機灯、消火せん標識灯、交通信号灯、海空路標識灯その他これに準ずる電灯もしくは小型機器を使用する需要で、その総容量（入力）が 1 k V A 未満であること。
	B	公衆街路灯を使用する需要で、契約容量が 1 k V A 以上であり、かつ、原則として 50 k V A 未満であること。
従量電灯	A	電灯または小型機器を使用する需要で、使用する最大電流が 5 A 以下であること。
	B	電灯または小型機器を使用する需要で、使用する契約電流が 10 A 以上であり、かつ、60 A 以下であること。
	C	電灯または小型機器を使用する需要で、使用する契約容量が 6 k V A 以上であり、かつ、原則として 50 k V A 未満であること。
低圧電力		動力を使用する需要で、契約電力が原則として 50 kW 未満であること。
臨時電灯	A	電灯または小型機器を使用し、契約上電気を使用できる期間が 1 年未満の需要で、その総容量が 3 k V A 以下であること。
	B	電灯または小型機器を使用し、契約上電気を使用できる期間が 1 年未満の需要で、その契約電流が 40 A 以上であり、かつ、60 A 以下であること。
	C	電灯または小型機器を使用し、契約上電気を使用できる期間が 1 年未満の需要で、その契約容量が 6 k V A 以上であり、かつ、原則として 50 k V A 未満であること。
臨時電力		動力を使用する需要で、契約上電気を使用できる期間が 1 年未満の需要で、その契約電力が原則として 50 k W 未満であること。
深夜電力		毎日午後 11 時から翌日の午前 7 時までの時間を限り、動力（小型機器は動力とみなす）を使用する需要。
時間帯別電灯 [夜間 8 時間型] [夜間 10 時間型] [朝 得 プ ラ ン] [夜 得 プ ラ ン] [半日お得プラン]		従量電灯の適用範囲に該当し、昼間時間帯から夜間時間帯への負荷移行が可能な需要。
ピーク抑制型季節別時間帯別電灯		従量電灯の適用範囲に該当し、昼間時間帯から夜間時間帯またはピーク時間から昼間時間もしくは夜間時間への負荷移行が可能な需要。
季節別時間帯別電灯		従量電灯の適用範囲に該当し、総入力が 1 k V A 以上である夜間蓄熱式機器を使用する需要。
曜日別電灯	1	従量電灯 B の適用範囲に該当し、平日から休日への負荷移行が可能な需要。
	2	従量電灯 C の適用範囲に該当し、平日から休日への負荷移行が可能な需要。

【 参 考 】 2. 申込種別と申込内容

申込種別	申 込 内 容
新 設	新たに電気需給契約を開始する場合。
契約変更	同じ契約種別内において、契約容量等を変更する場合。
種別変更	契約種別が変更となる場合。 ◆ 申込いただける種別変更 ・従量電灯（A，B，C）⇒従量電灯（A，B，C） ・従量電灯（A，B，C）⇒時間帯別電灯等（夜間8，10時間型，朝得プラン，夜得プラン，半日お得プラン，曜日別電灯，ピーク抑制型季節別時間帯別電灯，季節別時間帯別電灯） ・時間帯別電灯等⇒時間帯別電灯等 ※ 深夜電力間の変更については全て申込いただけます。 ◆ 申込いただけない種別変更 ・時間帯別電灯等⇒従量電灯（A，B，C） ・定額，公衆街路灯A⇒従量電灯（A，B，C） ・従量電灯（A，B，C）⇒定額・公衆街路灯A
設備変更	契約内容を変更せずにお客さまの設備内容を変更する場合

II. システム概念図



Ⅲ. 操作方法


1. システムご利用上の注意事項

(1) ブラウザの設定について

通常はデフォルトの状態をご利用いただけますが、下記の内容につきまして設定を変更されている場合は正常に動作しないケースがありますのでご注意ください。

○ インターネット一時ファイル

Internet Explorer をご利用の場合で、ログイン時に下記のエラーが表示される場合はインターネット一時ファイルの設定で保存しているページの新しいバージョンの確認を「ページを表示するごとに確認する」（バージョンによっては「Web サイトを表示するたびに確認する」）に変更してください。



○ JavaScript

当システムはJavaScriptを利用するため、JavaScriptを有効に設定してください。

○ Cookie

当システムはCookieを利用するため、Cookieを受け入れる際に警告画面を表示しないように設定されることをお奨めします。

○ フォント

フォントの大きさにつきましてはお客さまの環境に合わせて調整をお願いいたします。

※ フォントの種類としましてはプロポーショナルフォント（「MS Pゴシック」など）以外のフォントを設定された方が見やすくなります。

※ ブラウザの設定方法につきましては各ブラウザのオンラインヘルプ等をご参照ください。

(2) 文字の入力について

入力欄（テキストボックス）の右側に「(全角)」と表示されている項目については全角で、それ以外の項目については半角で入力してください。

※ 半角カタカナはご利用になれませんのでご注意ください。

※ インターネットエクスプローラー11 等新しいブラウザでは、当システムの入力欄の文字数

制限機能が働かず、入力データエラーとなるケースがあります。この場合、文字数を少なくし入力（例；契約名義の場合は全角 20 文字以内、カナの場合は濁点も 1 文字としてカウントいたします）をお願いいたします。

インターネット電気使用申込 - Internet Explorer

https://www31.tepco.co.jp/01

インターネット電気使用申込

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(I) ツール(T) ヘルプ(H)

お探しのサイト Web スライス キーワード

ページ ページ セーブ 印刷

入力データに誤りがあります。再度入力してください。

ステータス区分 : 12
クラスコード : R400010202
障害発生ノード : UA71
障害発生Aの値 : R40R010
クラウドノード : UA71
クラウドA P 名 : R40R010
ユーザーID : xtrGetUrl
ユーザーID : ID

障害発生ノード(UA71)

確認

100%

2. システムへのログイン方法

【手順1】

弊社のホームページ（<http://www.tepco.co.jp>）へアクセスします。

【手順2】

中段の「電気料金・省エネ・各種手続き」－「電気工事店のみなさま」をクリックします。

【手順3】


「電気使用等のお申し込み」－「インターネット・FAXでのお申し込み」－「お申し込みはこちら」をクリックします。

【手順4】

「インターネットによるお申し込み」－「インターネットお申し込み」をクリックします。

【手順5】

ユーザー認証画面が表示されますので、ユーザーIDとパスワードを入力してOKボタンをクリックします。



◆ 補足説明

- ユーザーIDは「パスワードのお知らせ」に記載されているユーザーIDを入力します。

◆ 注意事項

- パスワードの大文字「ABCD...」、小文字「abcd...」は区別されますのでご注意ください。
- 3回連続してパスワードの認証に失敗した場合は終了画面を表示します。
- パスワードに関するお問い合わせは弊社事業所までお問い合わせください。
※ この場合、初期化したパスワードを再発行することができます。
- 将来的に弊社ホームページのレイアウト変更などにより、ユーザー認証画面へのアクセス手順が変更されることがあります。

◆ システムの終了方法

メインメニューまたはメニューから「終了」ボタンをクリックします。

3. メインメニュー



◆ 画面の説明

処理する内容を選択してOKボタンをクリックします。

○ 申込・連絡・問い合わせ

新增設のお申込み（新設・契約変更・設備変更など）や工程の連絡（内線落成、臨時撤去・継続）および各種お問い合わせ（工程状況検索、標準工程日数検索）を行います。

○ 掲示板

弊社から電気工事店の皆さまへ提供する各種情報をご覧いただけます。

○ パスワード変更

ご利用者のパスワード変更を行います。

※ 「パスワードのお知らせ」でお知らせした初期のパスワードにつきましても、こちらで変更をお願いいたします。

※ 定期的にパスワードの変更をお願いいたします。

4. メニュー

メニュー	
ご利用ユーザー名 工事店0220	
申 込	申込新規 契約種別 ・前回入力の内容を利用する場合はチェックして下さい。-----> ☐ 以前の申込内容を利用する場合は受付番号を入力して下さい。--> 申込検索 図面データ送付用ファイルのダウンロード
	落成新規 さいたま支社 落成検索
	臨時撤去継続新規 申込番号 さいたま支社 臨時撤去継続検索
問い合わせ	工程状況検索 申込番号 さいたま支社 標準工程日数検索 さいたま支社 東京電力の窓口一覧表はこちらです。
	※電気のご契約と設計などに関するご案内はこちらです。
メインメニュー 終 了	

◆ 画面の説明

必要な項目を選択または入力後、処理する内容に対応するボタンをクリックします。

【申込】

○ 新規申込

契約種別を選択後、「申込新規」ボタンをクリックします。

※ 複写機能について

同一のご使用場所で電灯・電力のご契約がある場合や公衆街路灯など共通する入力項目の多い申込を複数作成される場合には複写機能をご利用ください。

- ・ 前回の入力内容を複写する場合はチェックボックスをクリックします。
- ・ 以前の内容を複写する場合は受付番号を入力します。

※ 以前の申込がすでに削除されている場合（常時需要については申込受付後1ヶ月、臨時需要については申込受付後6ヶ月で削除されます。）複写機能はご利用いただけません。

○ 申込一覧

すでに当システムで申込を行った内容について検索する場合に「申込検索」ボタンをクリックします。

※ 申込一覧画面から申込の検索・訂正・取消が行えます。

- 図面データ送付用ファイルのダウンロードおよび送付先アドレスの確認
 図面データ等（引込盤図・外線設計図・熱源情報，引込請負工事設計書，引込線工事自主検査報告書）をダウンロードする場合に「図面データ送付用ファイルのダウンロード」ボタンをクリックします。
- ※ 図面データ送付用ファイルは，E x c e l 2 0 0 3形式以前またはP D F形式にて作成をお願いいたします。
 - ※ 図面データ送付用ファイル送付時は，総容量を1 M B y t e程度としていただきますようお願いいたします。
 - ※ メール機能については，図面データ送付用とさせていただきます。その他のお問い合わせに関しましては，これまでどおり弊社電設窓口等へお尋ねください。
- ◎ メール機能について
 「図面データ送付先アドレス一覧」を利用して図面データ送付用ファイルを送付される場合は，メールの件名は，以下のとおりとしていただきますようお願いいたします。
- ・ 件名
 「ユーザー I D : X X X X X① 受付番号 : Y Y Y Y Y②の図面データ送付」
 - ① 当システムのログイン I D （7桁）
 - ② 送付される図面データ送付用ファイルに該当する申込の受付番号（7桁）

図面データ送付用ファイル・アドレス一覧

◎図面データ送付用ファイル

- ◇引込盤図／外線設計図／熱源情報
- ◇引込請負工事設計書(引込線・計器工事設計書)
- ◇引込線工事自主検査報告書(引込請負工事竣工報告用)

◎図面データ送付先アドレス一覧

事業所名をクリックすると、事業所情報(住所・TEL等)を表示します。

東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県

栃木県・群馬県・茨城県・山梨県・静岡県

- ※ 事業所名をクリックすると，当該事業所の所在地等の詳細情報を表示します。
- ※ アドレス一覧から各支社の送付先アドレスをクリックすると，メールソフトが起動し，宛先に当該支社のメールアドレスがセットされます。(画面はさいたま支社をクリックした場合)



【連絡】

- 落成連絡
落成の連絡を行う場合に対象の事業所を選択後「落成新規」ボタンをクリックします。
- 落成一覧
すでに当システムで落成連絡を行った内容について検索する場合に「落成検索」ボタンをクリックします。
※ 落成連絡一覧画面から落成連絡の検索・訂正・取消が行えます。
- 臨時撤去継続連絡
臨時撤去・継続の連絡を行う場合に対象の事業所および申込番号を入力後「臨時撤去継続新規」ボタンをクリックします。
- 臨時撤去継続一覧
すでに当システムで臨時撤去または継続の連絡を行った内容について検索する場合に「臨時撤去継続検索」ボタンをクリックします。
※ 臨時撤去継続連絡一覧画面から臨時撤去継続連絡の検索・訂正・取消が行えます。

【問い合わせ】

- 工程状況検索
申込の工程状況等を検索する場合に対象の事業所および申込番号を入力後「工程状況検索」ボタンをクリックします。
※ 当システムでお申込みされていない申込の検索も可能です。
- 標準工程日数検索
弊社の標準工程日数を検索する場合に対象の事業所を選択後「標準工程日数検索」ボタンをクリックします。

5. 定額電灯・公衆街路灯申込画面

定額電灯・公衆街路灯申込（申込新規） 1/2

1. 申込先事業所を選択して下さい。

1. 申込先事業所	武蔵野支社 ※申込先事業所につきましては、当該支社を選択してください。 なお、申込先事業所が不明の場合は、事業所一覧 よりご確認をお願いします。
-----------	---

2. 工事区分・申込種別・契約種別を選択して下さい。

1. 工事区分	☒ 東電工事 (全て東電工事で工事不要分を含みます) ☐ 引込請負工事 ☐ 引込線 ☐ 計器 ☐ SB ☐ 計器箱
2. 申込種別	☒ 新設 ☐ 契約変更 ☐ 設備変更
3. 契約種別	☐ 定額電灯 ☒ 公衆街路灯A ☐ 公衆街路灯B

3. 契約内容を入力して下さい。

1. ご使用場所	東京都中央区銀座 (全角) 3丁目 2番地 1号 (全角) ※アパート・マンション名を全角カタカナで入力して下さい。
2. ご契約名義	ご契約名義1 名義3 (全角20文字以内) (フリガナ) メイギ3 (全角20文字以内) ご契約名義2 名義4 (全角20文字以内) (フリガナ) メイギ4 (全角20文字以内)
3. 電話番号	03-1111-2222 ※ 例. 03-1234-5678
4. 送電希望年月日	2014年 10月 31日 ※ 例 2000年 1月 1日 ※ 最短でも6日以上(土日・祝日を除く)先の日付でご登録下さい(当社工事の規模や受持事業所の状況により、さらに多くの日数をいただく場合がございます)。 ※ 工事の規模(引込線工事や電柱工事)に応じて標準工程日数を設定しておりますので、ご確認のうえ、お申込み下さいますようお願いいたします。 なお、やむをえない理由で標準工程日数を下回る日程でご登録いただいた場合は、別途、日程を調整させていただくことがありますのでご了承下さい。
5. 供給方式	☐ 単相2線100V ☐ 単相2線200V ☒ 単相3線100V/200V
6. 契約容量	kVA
7. 業種	☒ 街路灯 ☐ 共用灯 ☐ その他 (全角)
8. 灯数	1
9. 回路数	2
10. 引込口配線	☐ 1.6mm ☐ 2.0mm ☒ 2.6mm ☐ 8 ☐ 14 ☐ 22 ☐ 30 ☐ 38 ☐ その他
11. 街路灯柱(共架)	☐ 小型街路灯 ☐ 大型街路灯 ☒ 選択なし
12. 管理番号	

4 契約負荷設備を入力して下さい。

電 灯	容 量	灯 数	インバーター	器具形状
	○VA ○W		○あり ○なし	○一灯式 ○多灯式
	○VA ○W		○あり ○なし	○一灯式 ○多灯式
	○VA ○W		○あり ○なし	○一灯式 ○多灯式

※ 蛍光灯の場合、インバーターと器具形状を選択して下さい。

※ 「その他」を選択した場合、照明用電気機器の名称を「その他連絡事項」欄へ入力して下さい。

機 器	容 量	台 数
(全角)	VA	
(全角)	VA	
(全角)	VA	

5 既設契約がある場合は既設諸元を入力して下さい。

1.お客さま番号	- - - 店所コード
2.供給方式	○単相2線100V ○単相2線200V ○単相3線100V/200V
3.契約容量	A/kVA
4.既設計器	V A 計器No.
5.引込方法	○本柱DV引込 ○吊架SV+DV分岐引込 ○SV引下引込 ○吊架SV引込 ○吊架SV分岐引込
6.引込線	2DV ○2.6mm ○3.2mm ○14 3DV ○2.6mm ○3.2mm ○14 ○38 ○60 2SV ○2.6mm ○8 ○14 3SV ○2.6mm ○8 ○14 ○38 ○60 長さ m 引込電柱 標識 (全角) 番号 号柱

◆ 負荷設備の入力


○ 電灯

電灯の種類、容量（VA，W），灯数，インバーター有無，器具形状を入力します。

※ 電灯の種類はリストボックスから、容量の単位、インバーター有無，器具形状はラジオボタンより選択します。

※ 器具形状が「多灯式」の場合、「灯数」は管灯の本数ではなく，灯器数を入力します。

例．多灯式蛍光灯



○ 機器

具体的な機器の名称および容量（VA），台数を入力します。

例．

機 器	容 量	灯 数
ブースター	100	1

6. 従量電灯申込画面

従量電灯申込（申込新規） 1/2

1. 申込先事業所を選択して下さい。

1. 申込先事業所	武蔵野支社 ※申込先事業所につきましては、当該支社を選択してください。 なお、申込先事業所が不明の場合は、事業所一覧 よりご確認をお願いします。
-----------	--

2. 工事区分・申込種別・契約種別を選択して下さい。

1. 工事区分	☒ 東電工事(全て東電工事で工事不要分を含みます) ☐ 引込請負工事 ☐ 引込線 ☐ 計器 ☐ SB ☐ 計器箱
2. 申込種別	☒ 新設 ☐ 契約変更 ☐ 種別変更 ☐ 設備変更
3. 契約種別	☐ 従量電灯A ☒ 従量電灯B ☐ 従量電灯C

3. 契約内容を入力して下さい。

1. ご使用場所	東京都中央区銀座 (全角) 3 丁目 2 番地 1 号 (全角) ※アパート・マンション名を全角 棟 号 カタカナで入力して下さい。
2. ご契約名義	ご契約名義1 名義3 (全角20文字以内) (フリガナ) メイギ3 (全角20文字以内) ご契約名義2 名義4 (全角20文字以内) (フリガナ) メイギ4 (全角20文字以内)
3. 電話番号	03-1111-2222 ※ 例: 03-1234-5678
4. 送電希望年月日	2014 年 10 月 31 日 ※ 例: 2000 年 1 月 1 日 ※ 最短でも6日以上(土日・祝日を除く)先の日付でご登録下さい(当社工事の規模 や受持事業所の状況により、さらに多くの日数をいただく場合がございます)。 ※ 工事の規模(引込線工事や電柱工事)に応じて標準工程日数を設定しておりま すので、ご確認のうえ、お申込み下さいますようお願いいたします。 なお、やむをえない理由で標準工程日数を下回る日程でご登録いただいた場合 は、別途、日程を調整させていただくことがありますのでご了承下さい。
5. 供給方式	☐ 単相2線100V ☐ 単相2線200V ☒ 単相3線100V/200V
6. 契約方法	☒ SB契約 ☐ 回路契約 ☐ 主開閉器契約 ☐ 変更なし(不明) 主開閉器容量 AT
7. 契約容量	40 A/kVA
8. 業種	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 旅館・飲食店 ☐ 事務所 ☐ 劇場・娯楽場 ☐ 学校 ☐ 病院 ☐ 工場 ☐ アパート・寮 ☐ その他 (全角)
9. 灯数	10
10. 回路数	5
11. 引込口配線	☐ 1.6mm ☐ 2.0mm ☒ 2.6mm ☐ 8 ☐ 14 ☐ 22 ☐ 30 ☐ 38 ☐ その他
12. スマイル・クッキング割引の適用(※)	☐ 希望する →ご希望の場合は、5. 特殊回路欄を入力して下さい。

※ スマイル・クッキング割引についての詳細はこちらをご覧ください。
 なお、「スマイル・クッキング割引」については、平成25年3月31日をもって、新規加入の申込受付を終了いたしました。

4. 回路契約をご希望の場合は下記の内容を入力して下さい。

業種	回路数	業種	回路数
1. 住宅		6. 学校・病院	
2. 商店		7. 工場	
3. 旅館・飲食店		8. アパート・寮	
4. 事務所		9. その他	
5. 劇場・娯楽場		10. 特殊回路	

5. 上記特殊回路がある場合、または、スマイル・クッキング割引の適用をご希望の場合は特殊回路の負荷設備を入力して下さい。

機 器	電 圧	運転電流	台数	容量計
(全角)	V	A		VA
(全角)	V	A		VA
(全角)	V	A		VA

※ ルームエアコンについては季節別合計値の大きい方の「運転電流・台数・容量計」を入力して下さい。

6. 既設契約がある場合は既設諸元を入力して下さい。

1. お客さま番号	- - - 店所コード
2. 契約種別	☐ 従量電灯A ☐ 従量電灯B ☐ 従量電灯C
3. 供給方式	☐ 単相2線100V ☐ 単相2線200V ☐ 単相3線100V/200V
4. 契約方法	☐ SB契約 ☐ 回路契約 ☐ 主開閉器契約 ☐ 負荷設備契約 ☐ 不明
5. 契約容量	A/kVA
6. 既設計器	V A 計器No.
7. 他契約	※他契約がある場合は下記の項目について入力して下さい。 ・(低圧電力) 契約電力 kW 既設計器 V A 計器No. ・(深夜電力) 契約電力 kW 既設計器 V A 計器No.
8. 引込方法	☐ 本柱DV引込 ☐ 吊架SV+DV分岐引込 ☐ SV引込下引込 ☐ 吊架SV引込 ☐ 吊架SV分岐引込
9. 引込線	2DV ☐ 2.6mm ☐ 3.2mm ☐ 14 3DV ☐ 2.6mm ☐ 3.2mm ☐ 14 ☐ 38 ☐ 60 2SV ☐ 2.6mm ☐ 8 ☐ 14 3SV ☐ 2.6mm ☐ 8 ☐ 14 ☐ 38 ☐ 60 長さ m 引込電柱 標識 (全角) 番号 号柱

◆ 負荷設備の入力

回路契約で特殊回路がある場合、およびスマイル・クッキング割引の適用をご希望の場合に負荷設備を入力します。

※ 「スマイル・クッキング割引」は、平成25年4月1日以降、新規でご契約いただけません。

ただし、平成25年3月31日時点で当該割引の適用を受けられているお客さまが、割引適用をいただける種別間（従量電灯B・C、時間帯別電灯〔夜間8時間型・夜間10時間型〕）で種別変更をお申込みされた場合は、引き続き当該割引をご契約いただけます。

※ ルームエアコンの場合は、季節別合計値が大きい方の「運転電流(A)・台数・容量計(VA)」を入力して下さい。

例.

メーカー	型式	電 圧	運転電流		台数
サンヨー	AB-CD	200V	夏 5.8A	冬 6.5A	1台
東芝	XYZ	200V	夏 5.2A	冬 4.2A	1台

[入力]

機 器	電 圧	運転電流	台数	容量計
サンヨー (AB-CD)	200V	5.8	1	1160
東芝 (XYZ)	200V	5.2	1	1040

7. 低圧電力申込画面

低圧電力申込（申込新規） 1/2

1. 申込先事業所を選択して下さい。

1. 申込先事業所	武蔵野支社 ※申込先事業所につきましては、当該支社を選択してください。 なお、申込先事業所が不明の場合は、 事業所一覧 よりご確認をお願いします。
-----------	---

2. 工事区分・申込種別・契約種別を選択して下さい。

1. 工事区分	☒ 東電工事(全て東電工事で工事不要分を含みます) ☐ 引込請負工事 ☐ 引込線 ☐ 計器 ☐ SB ☐ 計器箱
2. 申込種別	☒ 新設 ☐ 契約変更 ☐ 設備変更

3. 契約内容を入力して下さい。

1. ご使用場所	東京都品川区 (全角) 1 丁目 2 番地 3 号 (全角) ※アパート・マンション名を全角 棟 号 カタカナで入力して下さい。
2. ご契約名義	ご契約名義1 名義1 (全角20文字以内) (フリガナ) メイギ1 (全角20文字以内) ご契約名義2 名義2 (全角20文字以内) (フリガナ) メイギ2 (全角20文字以内)
3. 電話番号	03-1234-5678 ※ 例. 03-1234-5678
4. 送電希望年月日	2014 年 10 月 31 日 ※ 例 2000 年 1 月 1 日 ※ 最短でも6日以上(土日・祝日を除く)先の日付でご登録下さい(当社工事の規模や受持事業所の状況により、さらに多くの日数をいただく場合がございます)。 ※ 工事の規模(引込線工事や電柱工事)に応じて標準工程日数を設定しておりますので、ご確認のうえ、お申込み下さいませようお願いします。 なお、やむをえない理由で標準工程日数を下回る日程でご登録いただいた場合は、別途、日程を調整させていただくことがありますのでご了承下さい。
5. 供給方式	☒ 3相3線200V ☐ 単相2線200V
6. 契約方法	☒ 主開閉器契約 ☐ 負荷設備契約 主開閉器容量 24 AT
7. 契約電力	kW
8. 業種	☒ 商店 ☐ 飲食店 ☐ 事務所 冷暖房専用(☐ 家庭用 ☐ 商業用) ☐ 工場・その他 (全角)
9. 台数	1
10. 引込配線	☐ 1.6mm ☐ 2.0mm ☒ 2.6mm ☐ 8 ☐ 14 ☐ 22 ☐ 30 ☐ 38 ☐ その他

4. 負荷設備を入力して下さい。

※ 主開閉器契約の場合は主な負荷設備を入力して下さい。

< 負荷設備欄 >

機 器 名 称	相	容 量 kW	台 数	コンデンサ容量
(全角)	☐ 単相 ☐ 3相			
(全角)	☐ 単相 ☐ 3相			
(全角)	☐ 単相 ☐ 3相			
(全角)	☐ 単相 ☐ 3相			
(全角)	☐ 単相 ☐ 3相			
(全角)	☐ 単相 ☐ 3相			
(全角)	☐ 単相 ☐ 3相			

※ コンデンサの台数・結線については、配線図にて確認させていただきますので、入力される負荷設備毎に接続するコンデンサ容量の合計値を入力して下さい。

<エアコン欄>

メーカー・型式	力 率(夏/冬)	消費電力(夏/冬)	台数
(全角)			
(全角)			
(全角)			

※「力 率」欄には夏／冬別の力率を記入して下さい。(86.3/85.7) (86.3／－)
 ※「消費電力」欄には夏／冬別の定格消費電力を記入して下さい。(3.75/3.72) (3.75／－)

5.既設契約がある場合は既設諸元を入力して下さい。

1.お客さま番号	- - - 店所コード
2.供給方式	☐ 単相2線100V ☐ 単相2線200V ☐ 単相3線100V/200V ☐ 3相3線200V
3.契約方法	☐ 主開閉器契約 ☐ 負荷設備契約 ☐ 不明
4.契約電力	kW
5.既設計器	V A 計器No.
6.他契約	※他契約がある場合は下記の項目について入力して下さい。 ・(電 灯) 契約容量 A/kVA 既設計器 V A 計器No. ・(深夜電力) 契約電力 kW 既設計器 V A 計器No.
7.引込方法	☐ 本柱DV引込 ☐ 吊架SV+DV分岐引込 ☐ SV引下引込 ☐ 吊架SV引込 ☐ 吊架SV分岐引込
8.引込線	2DV ☐ 2.6mm ☐ 3.2mm ☐ 14 3DV ☐ 2.6mm ☐ 3.2mm ☐ 14 ☐ 38 ☐ 60 2SV ☐ 2.6mm ☐ 8 ☐ 14 3SV ☐ 2.6mm ☐ 8 ☐ 14 ☐ 38 ☐ 60 長さ m 引込電柱 標識 (全角) 番号 号柱

◆ 負荷設備の入力

- 負荷設備欄にはエアコン以外の負荷設備の内容を入力して下さい。
- エアコン欄にはエアコンの内容を入力して下さい。
 ※ 負荷設備欄（7機器）およびエアコン欄（3機器）を超える場合は、インターネット申込みの対象外とさせていただきます。

エアコン欄の入力例.

メーカー・型式	力率	容量 kW	台数
サンヨー AB-CD	84/84.5	2.7/2.6	2

- ※ 「メーカー・型式」欄はすべて全角で入力してください。
- ※ 「容量 kW」欄には夏／冬別の定格消費電力を「/」（半角スラッシュ）で区切って入力して下さい。
- ※ 「力率」欄には夏／冬別の力率を「/」（半角スラッシュ）で区切って入力して下さい。

8. 深夜電力申込画面

深夜電力申込（申込新規） 1/2

1. 申込先事業所を選択して下さい。

1. 申込先事業所	武蔵野支社 ※申込先事業所につきましては、当該支社を選択してください。 なお、申込先事業所が不明の場合は、事業所一覧 よりご確認をお願いします。
-----------	--

2. 工事区分・申込種別・契約種別を選択して下さい。

1. 工事区分	☒ 東電工事 (全て東電工事で工事不要分を含みます) ☐ 引込請負工事 ☐ 引込線 ☐ 計器 ☐ SB ☐ 計器箱
2. 申込種別	☒ 新設 ☐ 契約変更 ☐ 設備変更
3. 契約種別	☐ 深夜電力A ☒ 深夜電力B

※ 「第2深夜電力」については、平成25年3月31日をもって、新規加入の申込受付を終了いたしました。

3. 契約内容を入力して下さい。

1. ご使用場所	東京都中央区銀座 1 丁目 2 番地 3 号 (全角) ※アパート・マンション名を全角カタカナで入力して下さい。 棟 号
2. ご契約名義	ご契約名義1 名義3 (全角20文字以内) (フリガナ) メイギ3 (全角20文字以内) ご契約名義2 名義4 (全角20文字以内) (フリガナ) メイギ4 (全角20文字以内)
3. 電話番号	03-1111-2222 ※ 例. 03-1234-5678
4. 送電希望年月日	2014 年 10 月 31 日 ※ 例. 2000 年 1 月 1 日 ※ 最短でも6日以上(土日・祝日を除く)先の日付でご登録下さい(当社工事の規模や受持事業所の状況により、さらに多くの日数をいただく場合がございます)。 ※ 工事の規模(引込線工事や電柱工事)に応じて標準工程日数を設定しておりますので、ご確認のうえ、お申込み下さいますようお願いいたします。 なお、やむをえない理由で標準工程日数を下回る日程でご登録いただいた場合は、別途、日程を調整させていただくことがありますのでご了承下さい。
5. 供給方式	☐ 単相2線100V ☐ 単相2線200V ☒ 単相3線100V/200V ☐ 3相3線200V
6. 契約方法	☒ 負荷設備契約 ☐ 主開閉器契約 ☐ 変更なし(不明) 主開閉器容量 AT
7. 契約電力	40 kW
8. 業種	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 旅館・飲食店 ☐ 事務所 ☐ その他 (全角)
9. 台数(電気温水器)	1
10. 引込口配線	☐ 1.6mm ☐ 2.0mm ☒ 2.6mm ☐ 8 ☐ 14 ☐ 22 ☐ 30 ☐ 38 ☐ その他
11. 従量電灯と同時申込	☒ あり (従量電灯との一括設計 ☒ 可 ☐ 不可) ☐ なし ※ 従量電灯・深夜電力の供給・撤去の時期が同じ場合可能

4.契約負荷設備(電気温水器)を入力して下さい。

メーカー名	型 式	容 量 kW	タイプ
(全角)			☐ 8時間通電制御 ☐ 8時間通電 ☐ 5時間通電
(全角)			☐ 8時間通電制御 ☐ 8時間通電 ☐ 5時間通電
(全角)			☐ 8時間通電制御 ☐ 8時間通電 ☐ 5時間通電

5.既設契約がある場合は既設諸元を入力して下さい。

1.お客さま番号	- - - 店所コード
2.供給方式	☐ 単相2線100V ☐ 単相2線200V ☐ 単相3線100V/200V ☐ 3相3線200V
3.契約方法	☐ 負荷設備契約 ☐ 主開閉器契約 ☐ 不明
4.契約電力	kW
5.他契約	※他契約がある場合は下記の項目について入力して下さい。 ・(電 灯) 契約容量 A/kVA 既設計器 V A 計器No. ・(低圧電力) 契約電力 kW 既設計器 V A 計器No.
6.引込方法	☐ 本柱DV引込 ☐ 吊架SV+DV分岐引込 ☐ SV引下引込 ☐ 吊架SV引込 ☐ 吊架SV分岐引込
7.引込線	2DV ☐ 2.6mm ☐ 3.2mm ☐ 14 3DV ☐ 2.6mm ☐ 3.2mm ☐ 14 ☐ 38 ☐ 60 2SV ☐ 2.6mm ☐ 8 ☐ 14 3SV ☐ 2.6mm ☐ 8 ☐ 14 ☐ 38 ☐ 60 長さ m 引込電柱 標識 (全角) 番号 号柱

◆ 負荷設備の入力

電気温水器の型式・容量などを入力します。

例.

メーカー名	型 式	容量 kW
三菱	MA-B C	5.4

※ 温水器の通電タイプについて「8 時間通電制御」「8 時間通電」「5 時間通電」から選択します。

※ 「5 時間通電」の機器をご使用いただく場合も、平成 25 年 4 月 1 日以降、「第 2 深夜電力」を新規でご契約いただくことはできません（深夜電力をご選択いただきます）。

※ 電気温水器を 4 台以上設置される場合は、4 台目以降、別紙「夜間蓄熱式機器入力表（複数台設置用）」および仕様書等をメール・FAX 等で送付をお願いいたします。

9. 臨時電灯申込画面

臨時電灯申込（申込新規） 1/2

1. 申込先事業所を選択して下さい。

1. 申込先事業所	武蔵野支社 ※申込先事業所につきましては、当該支社を選択してください。 なお、申込先事業所が不明の場合は、<u>事業所一覧</u>よりご確認をお願いします。
-----------	--

2. 工事区分・契約種別を選択して下さい。

1. 工事区分	☒ 東電工事 (全て東電工事で工事不要分を含みます) ☐ 引込請負工事 ☐ 引込線 ☐ 計器 ☐ SB ☐ 計器箱
2. 契約種別	☐ 臨時電灯A ☒ 臨時電灯B ☐ 臨時電灯C
チェック クリア	

3. 契約内容を入力して下さい。

1. ご使用場所	東京都江東区永代 (全角) 1 丁目 2 番地 3 号 (全角) ※アパート・マンション名を全角カタカナで入力して下さい。
2. ご契約名義	ご契約名義1 契約名義3 (全角20文字以内) (フリガナ) ケイヤクメイギ3 (全角20文字以内) ご契約名義2 契約名義4 (全角20文字以内) (フリガナ) ケイヤクメイギ4 (全角20文字以内)
3. 電話番号	03-1234-5678 ※ 例. 03-1234-5678
4. 送電希望年月日	2014 年 10 月 31 日 ※ 例. 2000 年 1 月 1 日 ※ 最短でも6日以上(土日・祝日を除く)先の日付でご登録下さい。(当社工事の規模や受持事業所の状況により、さらに多くの日数をいただく場合がございます)。 ※ 工事の規模(引込線工事や電柱工事)に応じて標準工程日数を設定しておりますので、ご確認のうえ、お申込み下さいますようお願いいたします。 なお、やむをえない理由で標準工程日数を下回る日程でご登録いただいた場合は、別途、日程を調整させていただくことがありますのでご了承下さい。
5. 供給方式	☐ 単相2線100V ☒ 単相2線200V ☐ 単相3線100V/200V
6. 契約方法	☒ SB契約 ☐ 回路契約 ☐ 主開閉器契約 主開閉器容量 4 AT
7. 契約容量	40 A/kVA
8. 業種	☒ 土木建築用 ☐ その他 (全角)
9. 灯数	1
10. 回路数	2
11. 契約使用期間	※ 使用日数または使用終了月日を入力して下さい。 2 日間 使用終了月日 月 日
12. 引込配線	☐ 1.6mm ☐ 2.0mm ☒ 2.6mm ☐ 8 ☐ 14 ☐ 22 ☐ 30 ☐ 38 ☐ その他
チェック クリア	

※ 契約使用期間1ヶ月以内の臨時電灯または臨時電力のお申込みの場合は、当初お申し出いただいた契約使用期間満了後撤去させていただきますので、契約期間延長をご希望の場合はご連絡をお願いいたします。

4. 電気料金と臨時工事費の支払方法を入力して下さい。

1. 支払方法	☒ 振込扱い ☐ 臨時工事費を当該臨時契約の初回電気料金へ合算して請求することを希望する。 (下記確認事項をご確認下さい。) ☐ 口座振替(包括契約) 締結先事業所 (全角) 口座名義 (全角)
2. 確認事項	臨時工事費を当該臨時契約の初回電気料金へ合算して請求することをご希望の場合は、以下の事項をご確認下さい。 ☐ 事前に必ず電気需給契約者(電気料金をお支払いする方)の了解を得て下さい。 ☐ お支払期日につきましては、初回電気料金の支払期日と同様といたします。 なお、お支払期日までにお支払がない場合は、電気の供給を停止することがございます。 ☐ 支払方法が変更となる場合は、内線落成連絡時までに受持事業所の電設までご連絡をお願いします。なお、内線落成受付後は支払方法の変更ができません。
チェック クリア	

※ 契約使用期間1ヶ月以内の場合でも、当社からの請求が送電後、最長で1ヶ月程度かかる場合がございますので、あらかじめご了承くださいませようお願いします。
 ※ 口座振替(包括契約)をご希望される場合は、臨時工事費後払い(初回電気料金への合算請求)をご利用いただくことができませんので、あらかじめご了承くださいませようお願いします。

10. 臨時電力申込画面

臨時電力申込（申込新規） 1/2

1. 申込先事業所を選択して下さい。

1. 申込先事業所	武蔵野支社 ※申込先事業所につきましては、当該支社を選択してください。 なお、申込先事業所が不明の場合は、 事業所一覧 よりご確認をお願いします。
-----------	---

2. 工事区分を選択して下さい。

1. 工事区分	☒ 東電工事(全て東電工事で工事不要分を含みます) ☐ 引込請負工事 ☐ 引込線 ☐ 計器 ☐ SB ☐ 計器箱
チェック クリア	

3. 契約内容を入力して下さい。

1. ご使用場所	東京都千代田区霞ヶ関 (全角) 1 丁目 2 番地 3 号 (全角) ※アパート・マンション名を全角カタカナで入力して下さい。 棟 号
2. ご契約名義	ご契約名義1 契約名称1 (全角20文字以内) (フリガナ) ケイヤクメイショウ1 (全角20文字以内) ご契約名義2 契約名称2 (全角20文字以内) (フリガナ) ケイヤクメイショウ2 (全角20文字以内)
3. 電話番号	03-1234-5678 ※ 例. 03-1234-5678
4. 送電希望年月日	2014 年 10 月 31 日 ※ 例. 2000 年 1 月 1 日 ※ 最短でも6日以上(土日・祝日を除く)先の日付でご登録下さい(当社工事の規模や受持事業所の状況により、さらに多くの日数をいただく場合がございます)。 ※ 工事の規模(引込線工事や電柱工事)に応じて標準工程日数を設定しておりますので、ご確認のうえ、お申込み下さいますようお願いいたします。 なお、やむをえない理由で標準工程日数を下回る日程でご登録いただいた場合は、別途、日程を調整させていただくことがありますのでご了承下さい。
5. 供給方式	☒ 3相3線200V ☐ 単相2線200V
6. 契約方法	☒ 主開閉器契約 ☐ 負荷設備契約 主開閉器容量 20 AT
7. 契約電力	7 kW
8. 業種	☒ 土木建築用 ☐ その他 (全角)
9. 台数	1
10. 回路数	1
11. 契約使用期間	※ 使用日数または使用終了月日を入力してください。 2 日間 使用終了月日 月 日
12. 引込口配線	☐ 1.6mm ☐ 2.0mm ☒ 2.6mm ☐ 8 ☐ 14 ☐ 22 ☐ 30 ☐ 38 ☐ その他
13. 臨時電灯と同時申込	☒ あり(臨時電灯との一括設計 ☒ 可 ☐ 不可) ☐ なし ※ 臨時電灯・臨時電力の供給・撤去の時期が同じ場合可能
チェック クリア	

※ 契約使用期間1ヶ月以内の臨時電灯または臨時電力のお申込みの場合は、当初お申し出いただいた契約使用期間満了後撤去させていただきますので、契約期間延長をご希望の場合はご連絡をお願いします。

4. 負荷設備を入力して下さい。

※ 主開閉器契約の場合は主な負荷設備を入力して下さい。

<負荷設備欄>

機 器 名 称	相	容 量 kW	台 数	コンデンサ容量
(全角)	☐ 単相 ☐ 3相			
(全角)	☐ 単相 ☐ 3相			
(全角)	☐ 単相 ☐ 3相			
(全角)	☐ 単相 ☐ 3相			
(全角)	☐ 単相 ☐ 3相			
(全角)	☐ 単相 ☐ 3相			
(全角)	☐ 単相 ☐ 3相			

※ コンデンサの台数・結線については、配線図にて確認させていただきますので、入力される負荷設備毎に接続するコンデンサ容量の合計値を入力して下さい。

<エアコン欄>

メーカー・型式	力 率(夏/冬)	消費電力(夏/冬)	台数
(全角)			
(全角)			
(全角)			

※ 「力 率」欄には夏/冬別の力率を記入して下さい。(86.3/85.7) (86.3/-)

※ 「消費電力」欄には夏/冬別の定格消費電力を記入して下さい。(3.75/3.72) (3.75/-)

5. 電気料金と臨時工事費の支払方法を入力して下さい。

1. 支払方法	☒ 振込扱い ☐ 臨時工事費を当該臨時契約の初回電気料金へ合算して請求することを希望する。 (下記確認事項をご確認下さい。) ☐ 口座振替(包括契約) 締結先事業所 (全角) ☐ 座名義 (全角)
2. 確認事項	臨時工事費を当該臨時契約の初回電気料金へ合算して請求することをご希望の場合は、以下の事項をご確認下さい。 ☐ 事前に必ず電気需給契約者(電気料金をお支払いする方)の了解を得て下さい。 ☐ お支払期日につきましては、初回電気料金の支払期日と同様といたします。 なお、お支払期日までにお支払いがない場合は、電気の供給を停止することがございます。 ☐ 支払方法が変更となる場合は、内線落成連絡時までに受持事業所の電設までご連絡をお願いします。なお、内線落成受付後は支払方法の変更ができません。

※ 契約使用期間1ヶ月以内の場合でも、当社からの請求が送電後、最長で1ヶ月程度かかる場合がございますので、あらかじめご了承くださいませようお願いします。

※ 口座振替(包括契約)をご希望される場合は、臨時工事費後払い(初回電気料金への合算請求)をご利用いただくことができませんので、あらかじめご了承くださいませようお願いします。

◆ 負荷設備の入力

○ 負荷設備欄にはエアコン以外の負荷設備の内容を入力して下さい。

○ エアコン欄にはエアコンの内容を入力して下さい。

※ 負荷設備欄(7機器)およびエアコン欄(3機器)を超える場合は、インターネット申込みの対象外とさせていただきます。

※ エアコン欄の入力方法は低圧電力申込画面と同様といたします。

◆ 契約使用期間1ヶ月以内の臨時契約について

契約使用期間1ヶ月以内の臨時契約については、使用期間満了後撤去をさせていただきますので、契約使用期間に変更がある場合は、契約使用期間完了前に継続のご連絡をお願いいたします。

1 1. 時間帯別電灯申込画面

時間帯別電灯申込（申込新規） 1/2

※ 申込対象を電気温水器（エコキュートを含む）1台のみと限定させていただいております。

1. 申込先事業所を選択して下さい。

1. 申込先事業所	武蔵野支社 ※申込先事業所につきましては、当該支社を選択してください。 なお、申込先事業所が不明の場合は、事業所一覧 よりご確認をお願いします。
-----------	--

2. 工事区分・申込種別・契約種別を選択して下さい。

1. 工事区分	☐ 東電工事(全て東電工事で工事不要分を含みます) ☐ 引込請負工事 ☐ 引込線 ☐ 計器 ☐ SB ☐ 計器箱
2. 申込種別	☐ 新設 ☐ 契約変更 ☐ 種別変更 ☐ 設備変更
3. 契約種別	☐ 時間帯別電灯[夜間8時間型](おとくナイト8) → 詳細はこちら ☐ 時間帯別電灯[夜間10時間型](おとくナイト10) → 詳細はこちら ☐ 時間帯別電灯[朝得プラン] → 詳細はこちら [平成25年5月15日実施] ☐ 時間帯別電灯[夜得プラン] → 詳細はこちら [平成25年5月15日実施] ☐ 時間帯別電灯[半日お得プラン] → 詳細はこちら [平成25年5月15日実施] ☐ 季節別時間帯別電灯(電化上手) → 詳細はこちら ☐ ピーク抑制型季節別時間帯別電灯(ピークシフトプラン) → 詳細はこちら ☐ 曜日別電灯1型(土日お得プラン) ※10A~60A → 詳細はこちら [平成25年5月15日実施] ☐ 曜日別電灯2型(土日お得プラン) ※6kVA~49kVA → 詳細はこちら [平成25年5月15日実施]

[チェック](#) [クリア](#)

3. 契約内容を入力して下さい。

1. ご使用場所	〒 - - 号 (半角) 棟 号 (全角) ※アパート・マンション名を全角カタカナで入力して下さい。
2. ご契約名義	ご契約名義1 (全角) (フリガナ) (全角) ご契約名義2 (全角) (フリガナ) (全角)
3. 電話番号	※ 例. 03-1234-5678
4. 送電希望年月日	年 月 日 ※ 例. 2000 年 1 月 1 日
5. 供給方式	<主計器> 線式 ☐ 単相2線100V ☐ 単相2線200V ☐ 単相3線100V/200V <副計器> 線式 ☐ 副計器なし ☐ 単相2線100V ☐ 単相2線200V ☐ 単相3線100V/200V
6. 業種	☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 旅館・飲食店 ☐ 事務所 ☐ 劇場・娯楽場 ☐ 学校 ☐ 病院 ☐ 工場 ☐ アパート・寮 ☐ その他 (全角)
7. スマイル・クッキング割引の適用希望	※ 契約種別が時間帯別電灯[夜間8時間型]・[夜間10時間型]の場合に選択して下さい。 ☐ 希望あり ☐ 希望なし →「希望あり」の場合は、6. 特殊回路欄を入力して下さい。
8. 全電化住宅割引の適用希望	※ 契約種別が季節別時間帯別電灯の場合に選択して下さい。 ☐ 希望あり ☐ 希望なし

[チェック](#) [クリア](#)

※ スマイル・クッキング割引についての詳細はこちらをご覧ください。
 なお、「スマイル・クッキング割引」については、平成25年3月31日をもって、新規加入の申込受付を終了いたしました。
 ※ 全電化住宅割引についての詳細はこちらをご覧ください。
 (季節別時間帯別電灯のページ内に解説があります)

4. 一般負荷設備の契約内容を入力して下さい。

1. 契約方法 (一般負荷設備)	☐ SB契約(SB容量 A) ☐ 回路契約 ☐ 主開閉器契約(主開閉器容量 AT)
2. 灯数	
3. 回路数	
4. 引込口配線	☐ 1.6mm ☐ 2.0mm ☒ 2.6mm ☐ 8 ☐ 14 ☐ 22 ☐ 30 ☐ 38 ☐ その他

[チェック](#) [クリア](#)

5.回路契約をご希望の場合は下記の内容を入力して下さい。

業種	回路数	業種	回路数
1.住宅		6.学校・病院	
2.商店		7.工場	
3.旅館・飲食店		8.アパート・寮	
4.事務所		9.その他	
5.劇場・娯楽場		10.特殊回路	

6.上記特殊回路がある場合、または、スマイル・クッキング割引の適用をご希望の場合は特殊回路の負荷設備を入力して下さい。

機 器	電 圧	運 転 電 流	台 数	容 量 計
(全角)	V	A		VA
(全角)	V	A		VA
(全角)	V	A		VA

7.夜間蓄熱式の電気温水器(またはエコキュート)を入力して下さい。

メーカー	型 式	電 圧	ヒーター容量	容 量
(全角)		V	kW	L
タイプ		接続方法		
☐ 8時間通電制御(マイコン) ☐ 8時間通電 ☐ 5時間通電		☐ a ☐ b ☐ c		

※ 「5時間通電機器割引」については、平成25年3月31日をもちまして、新規加入の申込受付を終了いたしました。

※ 「接続方法」の選択については、下記の絵を参照して下さい。

a 主計器に接続し、主開閉器(電灯盤)の一次側で分岐

b 主計器に接続し、主開閉器(電灯盤)の二次側で分岐

c 副計器に接続

8.上記の電気温水器に屋間の電気を使用するヒーター、循環ポンプ等が付属する場合、その負荷設備を入力して下さい。

※ 「接続方法」の選択については、上記の絵を参照して下さい。

機 器	電 圧	容 量	接続方法
	V	kW	☐ a ☐ b ☐ c
	V	kW	☐ a ☐ b ☐ c
	V	kW	☐ a ☐ b ☐ c
	V	kW	☐ a ☐ b ☐ c
	V	kW	☐ a ☐ b ☐ c
	V	kW	☐ a ☐ b ☐ c

9.全体の契約容量を入力して下さい。

契約容量	A/kVA ※契約容量の入力が無い場合には、当社にて契約容量を算出いたします。 ※契約容量については、後日窓口等にて協議させていただく場合がございます。
チェック クリア	

10.既設契約がある場合は既設諸元を入力して下さい。

1.お客さま番号	- - - 店所コード
2.契約種別	☐ 従量電灯A ☐ 従量電灯B ☐ 従量電灯C ☐ 時間帯別電灯[夜間8時間型] ☐ 時間帯別電灯[夜間10時間型] ☐ 時間帯別電灯[朝得プラン] ☐ 時間帯別電灯[夜得プラン] ☐ 時間帯別電灯[半日お得プラン] ☐ 季節別時間帯別電灯 ☐ ピーク抑制型季節別時間帯別電灯 ☐ 曜日別電灯1型 ☐ 曜日別電灯2型
3.契約方法 (一般負荷設備)	☐ SB契約 ☐ 回路契約 ☐ 主開閉器契約 ☐ 負荷設備契約 ☐ 不明
4.契約容量	A/kVA
5.既設計器	<主計器> 計量時間帯 ☐ 1H ☐ 2H ☐ 3H 線式 ☐ 単相2線100V ☐ 単相2線200V ☐ 単相3線100V/200V 容量 A 計器No. <副計器> 計量時間帯 ☐ 1H ☐ 2H ☐ 3H 線式 ☐ 単相2線100V ☐ 単相2線200V ☐ 単相3線100V/200V 容量 A 計器No.
6.他契約	※他契約がある場合は下記の項目について入力して下さい。 ・(低圧電力) 契約電力 kW 既設計器 V A 計器No. ・(深夜電力) 契約電力 kW 既設計器 V A 計器No. ※時間帯別電灯へのご加入の際には、深夜電力を解約とさせていただきます。 電気温水器を継続してご使用の場合には、項目7へ入力して下さい。
7.引込方法	☐ 本柱DV引込 ☐ 吊架SV+DV分岐引込 ☐ SV引下引込 ☐ 吊架SV引込 ☐ 吊架SV分岐引込
8.引込線	2DV ☐ 2.6mm ☐ 3.2mm ☐ 14 3DV ☐ 2.6mm ☐ 3.2mm ☐ 14 ☐ 38 ☐ 60 2SV ☐ 2.6mm ☐ 8 ☐ 14 3SV ☐ 2.6mm ☐ 8 ☐ 14 ☐ 38 ☐ 60 長さ m 引込電柱 標識 (全角) 番号 号柱
チェック クリア	

◆ 負荷設備の入力

○ 特殊回路 (項番6)

回路契約で特殊回路がある場合、およびスマイル・クッキング割引の適用をご希望の場合に負荷設備を入力します。

※ 「スマイル・クッキング割引」は、平成25年4月1日以降、新規でご契約いただけません。

ただし、平成25年3月31日時点で当該割引の適用を受けているお客さまが、割引適用をいただける種別間(従量電灯B・C、時間帯別電灯[夜間8時間型・夜間10時間型])で種別変更をお申込みされた場合は、引き続き当該割引をご契約いただけます。

※ ルームエアコンの場合は、季節別合計値が大きい方の「運転電流(A)・台数・容量計(VA)」を入力して下さい。

例.

メーカー	型式	電圧	運転電流		台数
サンヨー	A B - C D	200V	夏 5.8A	冬 6.5A	1 台
東芝	X Y Z	200V	夏 5.2A	冬 4.2A	1 台

[入力]

機 器	電圧	運転電流	台数	容量計
サンヨー (A B - C D)	200V	5.8	1	1160
東芝 (X Y Z)	200V	5.2	1	1040

○ 電気温水器 (エコキュート) および付属機器 (項番 7, 8)

夜間蓄熱式の電気温水器 (エコキュート) がある場合に、項番 7 に負荷設備を入力します。全自動風呂等の場合の付属機器については、項番 8 に入力します。

例.

メーカー	型式	温水器タンク容量		通電タイプ
東芝	A A A - B B B B	460 L		夜間 8 時間通電制御型
負荷設備の種類		電圧	消費電力	接続方法
温水器本体ヒーター		200V	5.4 kW	主開閉器 1 次側に接続
全自動風呂用保温ヒーター		200V	1.0 kW	主開閉器 1 次側に接続
全自動風呂用循環ポンプ		200V	0.1 kW	主開閉器 1 次側に接続
制御盤用電源 (制御用機器)		100V	20W	主開閉器 2 次側に接続

[入力]

項番 7 電気温水器 (エコキュート)

メーカー	型式	電圧	ヒーター容量	容量
東芝	A A A - B B B B	200	5.4	460
タイプ			接続方法	
8 時間通電制御 (マイコン)			a	

※ 温水器の通電タイプについて、「8 時間通電制御 (マイコン)」「8 時間通電」「5 時間通電」から選択します。

※ 「5 時間通電」の機器をご使用いただく場合も、平成 25 年 4 月 1 日以降、「5 時間通電機器割引」は適用となりません。

※ 接続方法について、「主計器に接続し、主開閉器 (電灯盤) の一次側で分岐」「主計器に接続し、主開閉器 (電灯盤) の二次側で分岐」「副計器に接続」から選択します。

項番 8 付属機器

機器	電圧	容量	接続方法
保温ヒーター	200	1.0	a
循環ポンプ	200	0.1	a
制御用機器	100	0.02	b

※ 機器の種類はリストボックスから選択します。

※ 接続方法については、電気温水器と同様に、それぞれの機器ごとに選択します。

※ 夜間蓄熱式機器を複数台設置される場合は、2 台目以降、別紙「夜間蓄熱式機器入力表 (複数台設置用)」および仕様書等をメール・FAX 等で送付をお願いいたします。

なお、夜間蓄熱式機器入力表 (複数台設置用) は、弊社ホームページの「電気工事店さま」ページより「電気の使用等の申し込み」の「インターネット・FAX での申し込み」 - 「詳細はこちら」からダウンロードしてご使用ください。

12. 申込第2画面（共通）

臨時電灯申込（申込新規） 2/2

1. 振込票等の郵送先を入力して下さい。

【振込票】

- ☐ ご使用場所・ご契約名義と同じ
☐ 電気工事店様の登録住所へ郵送
☐ 従来通り
☐ 下記へ郵送

1. 郵送先住所	(全角) 丁目 番地 号 (全角) ※アパート・マンション名は全角 棟 号 カタカナで入力して下さい。
2. 郵送先名義	郵送先名義1 (全角20文字以内) (フリガナ) (全角20文字以内) 郵送先名義2 (全角20文字以内) (フリガナ) (全角20文字以内)
3. 郵送先電話番号	※ 例. 03-1234-5678





【電気ご使用量のお知らせ】

- ☐ ご使用場所へ配付を希望します(未計器の場合はこちらを選択して下さい)
☐ 電気ご使用量のお知らせの配付を希望しません
☐ 振込票郵送住所と同一住所へ郵送を希望します
 ※ こちらの選択をご使用場所へ配付ができない場合に限りです(コインパーキングや自動販売機等)

2. 引込方法等を入力して下さい。

1. 引込工事	☐ あり ☐ なし ☐ 接続のみ																														
2. 工事内容	引込柱変更 ☐ ある ☐ ない 引込線取付点の変更 ☐ ある ☐ ない 引込口配線の張替 ☐ ある ☐ ない 計器取付位置の変更 ☐ ある ☐ ない SB取付位置の変更 ☐ ある ☐ ない ※ その他改修工事がある場合は具体的に入力して下さい。 (全角)																														
3. 引込電柱	標識 (全角) 番号 号柱 ※ 付近に電柱がない場合は最短の電柱までの距離を入力して下さい。 電柱までの距離 m 隣接柱(左) 標識 (全角) 番号 号柱 隣接柱(右) 標識 (全角) 番号 号柱																														
4. 引込線取付点高さ	m ※ 0.1m 単位で入力して下さい。																														
5. 引込線長さ	m																														
6. 引込方法	☐ 本柱DV引込 ☐ 吊架SV+DV分岐引込 ☐ SV引下引込 ☐ 吊架SV引込 ☐ 吊架SV分岐引込 ☐ 選択なし(不明) ※ 「吊架SV+DV分岐引込」には「DV+DV分岐引込」を含みます。																														
7. 線種	<table border="0"> <tr> <td>2DV</td> <td>☐ 2.6mm</td> <td>☐ 3.2mm</td> <td>☐ 14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3DV</td> <td>☐ 2.6mm</td> <td>☐ 3.2mm</td> <td>☐ 14</td> <td>☐ 38</td> <td>☐ 60</td> </tr> <tr> <td>2SV</td> <td>☐ 2.6mm</td> <td>☐ 8</td> <td>☐ 14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3SV</td> <td>☐ 2.6mm</td> <td>☐ 8</td> <td>☐ 14</td> <td>☐ 38</td> <td>☐ 60</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">☐ 選択なし</td> </tr> </table>	2DV	☐ 2.6mm	☐ 3.2mm	☐ 14			3DV	☐ 2.6mm	☐ 3.2mm	☐ 14	☐ 38	☐ 60	2SV	☐ 2.6mm	☐ 8	☐ 14			3SV	☐ 2.6mm	☐ 8	☐ 14	☐ 38	☐ 60		☐ 選択なし				
2DV	☐ 2.6mm	☐ 3.2mm	☐ 14																												
3DV	☐ 2.6mm	☐ 3.2mm	☐ 14	☐ 38	☐ 60																										
2SV	☐ 2.6mm	☐ 8	☐ 14																												
3SV	☐ 2.6mm	☐ 8	☐ 14	☐ 38	☐ 60																										
	☐ 選択なし																														

3. 引込パターンを選択して下さい。
 ※ 現地の状況により、実際の引込パターンは異なる場合があります。

直接引込	柱間分岐
	
☒ 本柱DV引込 ☐ 吊架SV引込 ☐ 都市型装柱 ☐ 離隔不足 ☐ その他 (全角)	☐ 吊架SV+DV分岐引込 ☐ 吊架SV分岐引込 ☐ 都市型装柱 ☐ 離隔不足 ☐ 14以上 ☐ その他 (全角)
引下げ	直付・ONU
	
☐ SV引下DV引込 ☐ SV引下引込 ☐ 本柱から1m以内 ☐ 離隔不足 ☐ その他 (全角)	☐ 直付街灯 ☐ ONU引込

チェック クリア

4.引込工事を行う際の確認事項を選択して下さい。

1.道路横断 車道上 5.0m以上	☐ ある ☐ ない ☐ 道路横断しない	☐ 該当なし
2.道路横断 歩道上 4.0m以上	☐ ある ☐ ない ☐ 道路横断しない	☐ 該当なし
3.建造物 屋上 2.0m以上	☐ ある ☐ ない ☐ 屋上通過しない	☐ 該当なし
4.建造物 屋側 1.2m以上	☐ ある ☐ ない	☐ 該当なし
5.弱電流電線 0.6m以上	☐ ある ☐ ない	☐ 該当なし
6.アンテナ・煙突 0.6m以上	☐ ある ☐ ない	☐ 該当なし
7.樹木 接 触	☐ する ☐ しない	☐ 該当なし
8.突き出し看板 0.4m以上	☐ ある ☐ ない	☐ 該当なし
1.引込線は変圧器の引下線(高圧)側で	☐ ある ☐ ない	☐ 該当なし
2.引込箱の取付の有無	☐ ある ☐ ない	☐ 該当なし
3.引込線等が河川区域内に	☐ 入る ☐ 入らない	☐ 該当なし
1.他人の敷地を通過	☐ する ☐ しない	☐ 該当なし
2.ベランダや窓から容易に手が	☐ ふれる ☐ ふれない	☐ 該当なし
3.引込線取付金具は	☐ ある ☐ ない	☐ 該当なし
1.計器の取付位置は1.8m～2.2mの間で	☐ ある ☐ ない	☐ 該当なし
2.計器の周囲に十分な作業スペースが	☐ ある ☐ ない	☐ 該当なし
3.計器の取付状況が以下のいずれかに (1)計器の前面1.5m以内に4層建て以上の建物がある (2)取付位置が ・地下、屋内、シャッターのある車庫の中である ・換気窓のない金属製計器箱である ・車道に面していない ・車道から約10m以上離れている	☐ あてはまる ☐ あてはまらない	☐ 該当なし
1.分電盤にSB取付スペースが	☐ ある ☐ ない	☐ 該当なし

計量器の設置場所は、足場が崖等で傾斜のある危険なところや、計量器までの通路が狭かったり、出窓、エアコンの室外機、樹木等により通行に支障があるところはお避けください。


5.その他の情報を入力して下さい。

1.電気工事設計図の提出方法	☐ 調査時持参 ☐ 窓口持参 ☐ その他・保管場所 (全角)
2.引込請負工事設計書の提出方法	☐ 受持店窓口 ☐ FAX ☐ 郵送 ☐ メール ☐ 倉出店窓口 (全角) 支社・営業所
3.窓口設計完了の場合の落成有無	☐ 希望 (屋内配線工事完了日 月 日) ※ 変更の際はご連絡をお願いします。 ☐ 再連絡 ※ 内線落成日が決まりましたらご連絡をお願いします。
4.調査時立合い	立合者 ☐ 工事店 ☐ お客さま ☐ その他 (全角) TEL 03-6789-1234 その他調査に関する情報 (全角)
5.新設同時廃止	☐ 希望する ※ 当該項目につきましては、本申込の調査時の廃止をご希望される場合に入力下さい。 建築に伴う作業用の臨時的撤去に関しまして、ご希望がある場合は、「その他連絡事項」へ入力下さい。
6.自家発電設備等の設置	☒ なし ※ 自家発電設備等の設置がある場合はインターネット申込の対象外となります。
7.現場設計の立合希望	立合者名 (全角) TEL (全角) ※ 立合いを希望する場合に入力して下さい。
8.添付資料(メール送付)の有無	☐ あり ☐ なし
9.その他連絡事項	(全角) ※ 全角90文字以内で入力して下さい。(改行も1文字となります)
10.申込担当者氏名	申込者 (全角) TEL 03-1234-4321 ※ 電子メールでの連絡を希望される場合は、「9.その他連絡事項」欄にメールアドレスを入力して下さい。

◆ 引込電柱

当該申込の供給当該柱および系統内隣接柱を入力します。

※ 弊社窓口設計・引込線工事にあたり、より正確な情報をもとに作業を進めたいと考えておりますので、引込方法等の入力につきましては、以下の内容をご参照のうえ、お申込みをお願いいたします。



○ 入力画面

標識	新橋	(全角)	番号	100	号柱	
隣接柱(左)	標識	新橋	(全角)	番号	99	号柱
隣接柱(右)	標識	新橋	(全角)	番号	101	号柱


○ その他情報の入力

当該建物を特定できるように、両隣の名称(目標など)を「その他連絡事項」入力欄へ入力してください。例. 当家の右側 山本宅, 左側 山田宅

※ 分譲住宅地など複数の新築物件があり需要場所の特定が困難と思われる場合は、その他連絡事項欄に目標となる情報の入力をお願いいたします。

◆ 引込方法と引込パターン

- 本柱から直接引き込む場合は「本柱DV引込」といたしますが、都市型装柱や離隔不足等の場合は「吊架SV引込」を選択してください。
- 柱間分岐となる場合は「吊架SV分岐引込」といたしますが、都市型装柱や離隔不足等がなく、引込線の太さがSV8スゲー(DV3.2mm)以下の場合は「吊架SV+DV分岐引込」を選択してください。



★ その他情報の入力

引込方法がSV+DVとなる場合は、線種単位の長さを「その他連絡事項」入力欄へ入力してください。

例. SV 6 m + DV 4 m

1 3. 新增設申込における注意事項

- 申込先事業所
お申込みのご契約住所に該当する弊社事業所を選択します。
- 引込請負工事
引込請負工事を選択される場合は具体的な工事内容（引込線・計器など）をチェックします。
また、この場合申込第2画面の「5. 2. 引込請負工事設計書の提出方法」についても合わせて入力をお願いいたします。
- 電話番号
電話番号につきましては市外局番から入力をお願いいたします。
また、区切り記号は「-」（ハイフン）以外ご使用になれませんのでご注意ください。
- 日付の入力
送電希望年月日など「年」からの入力となる場合は、西暦（年4桁）での入力をお願いいたします。
- 契約容量の自動算出
契約方法が回路契約または主開閉器契約の場合、契約容量の自動算出を行います。
※ 回路契約の場合、回路内訳の入力が必須となります。
※ 主開閉器契約の場合、主開閉器容量の入力が必須となります。
- ボタンの説明
 - 【チェック】 ボタン
大見出しごとの入力内容について簡単なチェック（不足項目のチェックなど）を行います。
 - 【クリア】 ボタン
大見出しごとの入力内容をすべてクリアします。
※ ラジオボタンの選択はクリアボタンを押さないとクリアできません。

14. 受付完了画面

下記内容で登録いたしました。
(詳しくは「申込検索」より処理対象を検索して下さい。)

申込先事業所	さいたま支社
受付番号	0728003
契約種別	従量電灯B
契約容量	50A
ご契約名義	東電 太郎
送電希望年月日	2011/08/16
申込種別	契約変更

※この申込に関する図面データを送付する場合は [こちら](#)をクリックして下さい。

メニュー

◆ 画面の説明

当システムによりお申込みいただいた新增設申込の内容を表示します。

※ この申込に関する図面データを送付する場合は、【こちら】の部分をクリックし、普段お使いのメールソフトより図面データを送付して下さい。

※ Webメールをご使用の場合など、自動的にメールソフトが起動しない場合には、「図面データ送付先アドレス一覧」(P12)をご参照の上、メールをご送付ください。

◆ その他

当システムによりお申込みいただいた新增設申込の詳細については、「16. 申込内容検索」をご使用ください。

15. 申込一覧

申込一覧						
受付中 7 件 受付済 1 件 取消 0 件						
1 / 1						
対象	申 込 日 申込店所 連絡事項	受付番号 申込番号	契約者名義 お客さま 番号	申込種別 契約種別	契約容量	状況
☐	2011/07/28 武蔵野支社 変圧器高稼働のため、現場設計といたします。	0728014 5AA2406	東電 太郎	新設 従量電灯B	60A	受付済
☐	2011/07/28 さいたま支社	0728008	東電 太郎 12345-67890-1-00	種別変更 時間帯別電灯[夜間10時間型] (おとくナイト10)		受付中
☐	2011/07/28 さいたま支社	0728007	東電 太郎	新設 臨時電力	10kW	受付中
☐	2011/07/28 さいたま支社	0728006	東電 太郎	新設 臨時電灯A	3kVA	受付中
☐	2011/07/28 さいたま支社	0728005	東電 太郎 11111-22222-1-00	新設 深夜電力B(マイコン)	5kW	受付中
☐	2011/07/28 さいたま支社	0728004	東電 太郎 11111-22222-1-00	新設 低圧電力	10kW	受付中
☐	2011/07/28 さいたま支社	0728003	東電 太郎 11111-22222-1-00	契約変更 従量電灯B	50A	受付中
☐	2011/07/28 さいたま支社	0728002	さいたま市街路灯A-1111	新設 公衆街路灯A		受付中

◆ 画面の説明

当システムによりお申込みいただいた新增設申込の内容を一覧で表示します。
また、対象を選択してボタンをクリックすることにより以下の処理を行えます。

- 【検索】 ボタン
お申込みいただいた内容の詳細を確認する場合に使用します。
- 【訂正】 ボタン
お申込みいただいた内容を訂正する場合に使用します。
- 【申込取消】 ボタン
お申込みいただいた内容を取消する場合に使用します。
- 【印刷画面】 ボタン
弊社が申込受付した内容を印刷する場合に使用します。
※ 【申込内容印刷画面】(P36)をご参照ください。
- 【工程状況検索】 ボタン
お申込みいただいた内容の工程状況を検索する場合に使用します。
※ 「19. 工程状況検索」(P43)へ接続します。

◆ その他

- 弊社での受付が完了すると一覧に申込番号が表示されますのでご確認ください。
- 【訂正】【申込取消】については弊社での受付完了後は行えなくなりますので、その場合はお手数ですが弊社事業所までご連絡をお願いいたします。
- 弊社での受付完了後、常時需要については1ヶ月、臨時需要については6ヶ月で申込一覧から削除されます。

【申込内容印刷画面】

下記内容で申込を受付いたしました。（申込受付日：2011/11/28）

事業所	さいたま支社	申込番号	1AAB322
お客さま番号	098-01-09902-00000-1-00		
工事区分	未登録（設計未着手）		
申込種別	新設		
契約種別	季節別時間帯別電灯（電化上手）		
ご使用住所	東京都千代田区内幸町1丁目2-3		
ご契約名義	研修31（ケンシユウ31）		
電話番号	03-0000-0000		
送電希望年月日	2012/4/2		
供給方式	単相3線式100V/200V		
契約方法	回路		
契約容量	14kVA		
業種	住宅		
全電化住宅割引の適用	希望する		
電気料金支払方法	振込票		
郵送先名義	東電 花子（トウデン ハナコ）		
郵送先住所	埼玉県さいたま市 中央区本町西1丁目2-3 TEPCOマンション A棟 101号		
電気ご使用量のお知らせ	ご使用場所へ配付を希望します		
引込設備			
申込電気工事店	TEPCO電気		
連絡先	03-4216-1111		

- ご記入いただきましたお客さまの個人情報につきましては、電気事業をはじめとする当社定款記載の事業において、契約の締結・履行、アフターサービス、設備等の保守・保全、アンケートの実施、商品・サービスの改善・開発、商品・サービスに関する広告・宣伝物の送付・勧誘・販売、関係法令により必要とされている業務その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲で利用させていただきます。個人情報の利用目的につきましては、インターネットのホームページ（<http://www.tepco.co.jp>）でもご確認ください。
- 保安上およびガス事業者とお客さまの契約上のトラブル回避のため、電気工事実施者が、お客さまがご契約されているガス事業者に無断でガス供給設備を撤去することは絶対に行わないでください。

メニュー

◆ 画面の説明

当システムによりお申込みいただいた新增設申込について、弊社で受け付けした内容を表示します。

◆ その他

- 弊社での受付が完了するまではご使用いただけません。
- 弊社側でお申し込み内容を訂正した場合、変更後の内容が表示されます。

16. 申込内容検索

申込内容検索

テスト工事店様より下記の内容で申込頂いております。(受付番号:1125004)

申込事業所

研修用

申込番号

状況

受付中

工事区分	引込諸負工事(引込線)				
申込種別	契約変更	契約種別	定額電灯		
ご使用場所	さいたま市中央区本町				
	1丁目1番地1号		テストマンション		
ご契約名義	東電 太郎(トウデン タロウ) 東電 花子(トウデン ハナコ)				
TEL	049-123-4567				
契約方法			供給方式	単相2線100V	
契約容量		主開閉器容量		台数	
送電希望日	2011/12/22	灯数	3	回路数	1
架種	共用灯		引込口配線	その他	
街路灯柱(共架)		管理番号			
負荷設備	電灯	容量	灯数	インバーター	形状
	蛍光灯(低力)	20W	2	なし	多灯式
	LED	7VA	15		一灯式
	水銀灯(低力)	80W	1		一灯式
	機器	容量VA	台数		
既設契約	お客さま番号	12345-67890-1-00	店所コード	402	契約種別
	供給方式	単相2線100V		契約方法	
	契約容量			計器	
	他契約1			他契約1計器	
	他契約2			他契約2計器	
	引込方法	本柱OV引込			
	線種	2DV 2.6mm		長さ	18m
	引込電柱標準	テスト		引込電柱番号	101号柱
振込票郵送先	下記へ郵送				
郵送先住所	さいたま市中央区本町				
	1丁目2番地3号		マンション A棟101号		
郵送名義	東電 花子(トウデン ハナコ)				
郵送先TEL	049-321-7654				
電気ご使用量のお知らせ	ご使用場所へ配付を希望します				
引込工事関連	引込工事	あり			
	工事内容	引込往変更がある		引込線取付点の変更がある	
		引込口配線の張替がある		計器取付位置の変更がある	
		SE取付位置の変更がない			
	引込電柱標準	テスト		引込電柱番号	101号柱
	電柱までの距離	20m			
	隣接柱(左)標準	テスト		隣接柱(左)番号	99号柱
	隣接柱(右)標準	テスト		隣接柱(右)番号	102号柱
	取付点高さ	5.5m		引込線長さ	20m
	引込方法	本柱OV引込		線種	2DV 3.2mm
	引込1ターン	直接引込 本柱DV引込			
	道路横断しない		道路横断しない		
	建造物屋上との距離が2.0m以上ある		建造物屋側との距離が1.2m以上ある		
	弱電流電線との距離が0.6m以上ある		アンテナ煙突との距離が0.6m以上ある		
	樹木と接触しない		突き出し看板との距離が0.4m以上ある		
その他の情報	引込線が変圧器の引込線(高圧)側でない		引込線の取付けがない		
	引込線等が河川区域内に入らない		他人の敷地を通過しない		
	ベランダや窓から容易に手がふれない		引込線取付金具がある		
	計器位置は1.8m~2.2mの間である		計器の周辺に十分な作業スペースがある		
	電気工事設計図の提出方法		窓口持参		
	引込諸負工事設計書の提出方法		メール		
	窓口設計完了の場合の有無		再連絡		
	屋内配線工事完了日				
	調査時立合者	工事店	TEL	090-1234-5678	
	その他調査に関する情報		調査時間を事前に携帯電話へ連絡願います。		
	新設同時廃止				
	自家発電設備等の設置		なし		
	現場設計の立合希望		要		
	立合者	田中	TEL	03-3333-3333	
	添付資料(メール送付)の有無		あり		
	その他連絡事項 J R O O 駅より△△方面へ、O O 駅行右側の■階建マンションです。				
	申込担当者	田中	TEL	03-3333-3333	

メニュー

- ◆ 画面の説明
当システムによりお申込みいただいた新增設申込の詳細内容を表示します。
- ◆ その他
当画面をご活用いただき、お申込み内容の保存をお願いいたします。

17. 落成連絡

【落成対象一覧】

落成対象一覧

未連絡 10 件
1 / 1

さいたま支社

対象	申込番号	契約者名義	申込種別	契約種別	契約容量	送電協議日	入金状況
☐	1AA1777	テフコ26003829	契約変更	公衆街路灯A		2008/03/10	
☐	1AA1778	テイガクデントウセツベン1	設備変更	定額電灯		2008/03/07	
☐	1AA1779	ジユウヨウデントウシンセツ1	新設	従量電灯B	60A	2008/03/11	
☐	1AA1785	デンガジヨウスシンセツ1	新設	電化上手	10kVA	2008/03/11	
☐	1AA1786	64-SB	契約変更	ナイト10	10kVA	2008/03/11	
☐	1AB1780	シヤデンリヨクシンセツ1	新設	深夜電力B	5kW	2008/02/29	
☐	1AB1784	テиаツデンリヨクシンセツ1	新設	低圧電力	10kW	2008/03/31	
☐	1AB1790	TEST 1AA1787	新設	低圧電力	30kW	2008/02/08	
☐	2BA2342	リンジデントウシンセツ1	新設	臨時電灯A	3kVA	2008/02/29	未入金
☐	2BA2343	リンジデントウシンセツ1	新設	臨時電灯B	40A	2008/02/29	入金済

事業所を選択し「検索」ボタンを押下すると対象事業所の落成連絡一覧を表示します。

事業所 さいたま支社
検 索

O K
メニュー

◆ 画面の説明

弊社側の処理（設計や用地交渉）が終了した落成対象の申込を一覧で表示します。

落成連絡を行う申込を選択してOKボタンをクリックすることにより落成連絡画面を表示します。

◆ その他

- 事業所を選択して検索ボタンをクリックすることにより指定した事業所の落成対象一覧を検索できます。
- 入金がされていない申込も一覧に表示されますが、その申込の落成連絡は行えません。
※ すすでにお支払い済の申込で入金登録がされていない場合は、お手数ですが弊社事業所までお問い合わせください。

【落成連絡】

落成の連絡

事業所 武蔵野支社

申込番号 5BA1009 契約名義 テスト

標準工程日数を適用した場合の送電可能日は、2011 年 08 月 05 日 以降となります。

< 落成 >

調査(送電)希望日: 2011 年 8 月 5 日

屋内配線工事完了(予定)日: 2011 年 7 月 28 日

※ 日付が変更となる場合は当社へ連絡いただきますようよろしくお願いします。

< 記事連絡事項 >

立合者: ☒ 工事店 ☐ お客さま ☐ その他 (全角)

調査時立合い TEL: 048-000-0000 ※ 例03-1234-5678

その他調査に関する情報: 午後調査を希望します。 (全角)

その他連絡事項 7/30~31までは現場付近車両通行止となりますので注意願います。
(自主検査7/28実施済) (全角)

※ 全角60文字以内で入力して下さい。(改行も1文字となります)

O K

メニュー

申込内容

契約種別	: 臨時電灯A		
使用場所	: 東京都千代田区内神田1丁目1		
契約名義	: テスト		
申込受付日	: 2011/07/27		
送電希望日	: 2011/08/22		
送電協議日	: 2011/08/22		
送電確定日	:		
申込種別	: 新設		
契約容量(新) 臨時電灯A	: 1kVA	(旧)	:
関連申込番号	:		:

◆ 画面の説明

調査希望日や調査時の立ち合いなどの情報を入力します。

◆ その他

- 調査希望日については画面上部に表示される「標準工程日数を適用した場合の送電可能日」以降の日付を入力してください。
※ お急ぎの申込については従来通りお電話で弊社事業所までご連絡ください。
- 画面の下部に申込の詳細情報を表示しておりますので、お間違いのないようご確認をお願いいたします。
- 自主検査実施日をお知らせください。(入力例: 自主検査7/8実施済み)

【落成連絡一覧】

落成連絡一覧

連絡中 2 件 受付済 1 件 取消 1 件
1 / 1

対象	事業所	申込番号	連絡状況	契約者名義	送電確定日	入金状況
☐	さいたま支社	1AA1776	連絡中	ティースアイソト		
☐	さいたま支社	1AB1784	連絡中	ティアツデンリヨクシセツ1		
☐	さいたま支社	2BA2343	受付済	リジデントウシセツ1	2008/02/28	入金済
☐	さいたま支社	1AA1782	取消	ナイトンシセツ1		

◆ 画面の説明

当システムによりご連絡いただいた落成連絡の内容を一覧で表示します。
また、対象を選択してボタンをクリックすることにより以下の処理を行えます。

- 【検索】ボタン
ご連絡いただいた内容の詳細を確認する場合に使用します。
- 【訂正】ボタン
ご連絡いただいた内容を訂正する場合に使用します。
- 【連絡取消】ボタン
ご連絡いただいた内容を取消する場合に使用します。

◆ その他

- 【訂正】【連絡取消】については弊社での受付完了後は行えなくなりますのでその場合はお手数ですが弊社事業所までご連絡をお願いいたします。
- 弊社での受付完了後 1 ヶ月でデータは削除されます。

【臨時撤去・継続連絡】

【臨時撤去・継続連絡一覧】

臨時撤去・継続連絡状況一覧

連絡中 1 件 受付済 0 件 取消 0 件

1 / 1

対象	事業所名	申込番号	連絡状況	契約者名義 お客さま番号	使用期間満了日 撤去(継続)希望日
☒	さいたま支社	2882350	撤去連絡中	RINJI44 402-03000-01187-0-00	2008/03/14 2008/03/03

検 索

訂 正

連絡取消

メニュー

◆ 画面の説明

当システムによりご連絡いただいた臨時撤去・継続連絡の内容を一覧で表示します。

また、対象を選択してボタンをクリックすることにより以下の処理を行えます。

- 【検索】ボタン
ご連絡いただいた内容の詳細を確認する場合に使用します。
- 【訂正】ボタン
ご連絡いただいた内容を訂正する場合に使用します。
- 【申込取消】ボタン
ご連絡いただいた内容を取消する場合に使用します。

◆ その他

- 【訂正】【連絡取消】については弊社での受付完了後は行えなくなりますのでその場合はお手数ですが弊社事業所までご連絡をお願いいたします。
- 弊社での受付完了後 1 ヶ月でデータは削除されます。

19. 工程状況検索

工程状況(申込)検索

入力された申込番号の申込内容を表示しています。

事業所	武蔵野支社	申込番号	3AA1443	お客さま番号	607-01-03000-02079-8-00
使用場所	東京都町田市玉川学園3丁目7-8				
契約名義	クイックメイテイクテナント				
契約種別	定額電灯	申込種別	新設	送電予定	2012/11/02
契約容量(新)		(旧)			
契約方法(新)		(旧)			
供給方式(新)		(旧)			
申込受付	2012/08/24	臨時使用期間			
設計	予定	工事規模			
用地		用地申請	なし		
落成受付	予定	内線落成日			
調査	2012/11/02	調査結果		送電区分	

事業所 申込番号

※ 各種日付の予定日につきましては、当社での標準工程日数を加味した日付を表示していることから、ご希望の送電日までの日数が短いお申込みの場合、申込受付の日付より前の日付で表示される場合や送電予定日より後の日付が表示されることもありますので、あらかじめご了承ください。

◆ 画面の説明

申込の契約内容や工程状況を検索します。

◆ その他

- 当システムでお申込みされていない申込の検索も可能です。
- 事業所と申込番号を入力して検索ボタンをクリックすることにより、続けて検索を行うことができます。

※ 各種日付の予定日につきましては、弊社での標準工程日数を加味した日付を表示していることから、ご希望の送電日までの日数が短いお申込みの場合、申込受付の日付より前の日付で表示される場合や送電予定日より後の日付が表示されることもありますので、あらかじめご了承ください。

20. 標準工程日数検索

標準工程日数検索

工事規模ごとの標準工程日数を(土・日・祝祭日を除いた営業日で)表示しています。
 なお、下記標準工程日数の適用期間は 2007年3月21日から2008年3月20日までとなります。

研修用

工事規模	申込受付から送電までの日数	落成受付から送電までの日数	工事規模	申込受付から送電までの日数	落成受付から送電までの日数
内線(低圧)以下工事	9	3	掘削工事1(小規模)	56	20
設計同時工事14以下	5	3	掘削工事2(大規模)	56	20
設計同時工事38以下	5	3	ケーブル引込工事	56	20
低圧引込工事14以下	9	3	借室工事	53	20
低圧引込工事38以下	9	3	機器工事	53	20
小柱(支線)以下工事	11	5	見積工事	53	20
低圧本線以下工事	11	5	その他	53	20
内線(高圧)以下工事	11	5			
変圧器以下工事	11	5			
高圧本線以下工事	11	5			
本柱工事5本以下	11	5			
本柱工事5本超過	15	8			

用地交渉を伴う場合は「申込受付から送電までの日数」に用地交渉規模の日数を加算して下さい。

用地交渉規模	日 数
民地交渉	5
申請(国道)	30
申請(都県道)	20
申請(市区町村道)	20
申請(その他官公有地)	30

事業所

※ 天候や用地交渉などの都合により、上記標準工程日数内で供給できない場合がありますので
 あらかじめご了承ください。

◆ 画面の説明

弊社の事業所ごとに設定されている標準工程日数を検索します。

◆ その他

- 天候や用地交渉などの都合により、標準工程日数内で供給できない場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 事業所を入力して検索ボタンをクリックすることにより、続けて検索を行うことができます。

2 1. 掲示板

掲示板(東京電力からのお知らせ)

<本店からのお知らせ>

管理箇所	内容	掲載期間
本店	掲載する情報が存在しません。	

<各支店・支社からのお知らせ>

管理箇所	内容	掲載期間
さいたま支社	テストデータです。	2008/02/15 ~ 2008/03/31

※ 他の店所情報をご覧になりたい方は対象のボタンをクリックしてください。

東京支店	埼玉支店	千葉支店	多摩支店	神奈川支店
栃木支店	群馬支店	茨城支店	山梨支店	沼津支店

※ 各情報は掲載期間が過ぎれば表示を終了します。

[メインメニュー](#)

◆ 画面の説明

弊社から電気工事店の皆さまへ提供する各種情報を検索します。

◆ その他

初期表示時は電気工事店様の登録事業所が所属する支店の情報を表示しますが、支店のボタンをクリックすることにより他の支店の情報も検索できます。

2.2. パスワード変更

パスワードの変更

ユーザID : 6070220

古いパスワード :

新しいパスワード :

確認のため新しいパスワードを再入力して下さい :

<< 注意事項 >>

- ・パスワードは皆さまのセキュリティを守る大切な鍵の役割をしますので容易に推測できるものはご使用にならないようお願いします。
(アルファベットと数字の混在使用をお勧めします。)
- ・大文字(ABCD...), 小文字(abcd...)は区別されます。
- ・新しいパスワードは7文字以上14文字以内の英数字として下さい。
- ・ユーザIDと同一のパスワードは使用できません。
- ・過去に使用したパスワードの繰り返し利用は避けてください。
- ・パスワードに関するお問い合わせは当社事業所までお申し出下さい。
※ この場合、初期化したパスワードを再発行いたします。

◆ 画面の説明

ご利用者のパスワード変更を行います。

◆ その他

- パスワードは皆さまのセキュリティを守る大切な鍵の役割をいたしますので容易に推測できるものはご使用にならないようお願いします。
(アルファベットと数字の混在使用をお勧めします。)
- 大文字(ABCD...), 小文字(abcd...)は区別されますのでご注意ください。
- 新しいパスワードは7文字以上14文字以内の英数字としてください。
- ユーザーIDと同一のパスワードは使用できません。
- 過去に使用したパスワードの繰り返し利用は避けてください。
- パスワードに関するお問い合わせは弊社事業所までお申し出ください。
※ この場合、初期化したパスワードを再発行することができます。