令和8年台風25号による東京電力パワーグリッド株式会社 サービスエリア内の停電状況、復旧見通しおよび設備被害状況等について 【10月27日12時 時点】

2026年10月27日

東京電力ホールディングス株式会社

停電状況（10月27日12時00分現在）

- 台風25号の影響により、東京電力パワーグリッドのサービスエリア内において9月22日0時19分に最大約6万2,700軒の停電が発生しました。
- その後、復旧作業を進めておりますが、台風25号の影響によるお客さま宅での停電は、現時点（10月27日12時時点）で、20軒で継続しております。
  停電中の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまには大変なご不便とご迷惑をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。
- 東京電力グループは、国、自治体、協力会社等のご協力をいただきながら、停電が継続しているお客さまに一刻も早く電気をお届けできるよう、引き続き全力で復旧作業を進めてまいります。

■ 10月27日12時00分時点の停電状況

エリア	停電軒数
全域	20軒

エリア	停電軒数
千葉県	20軒

停電復旧の見通し

- 停電が継続している千葉県では、復旧作業班を重点的に配置し、設備の被害状況の把握を進めました。

- 台風25号の影響による停電は、千葉県内で、立ち入りが困難な地域について、現時点（10月27日12時時点）で、20軒のお客さま宅で停電が継続しております。
- これらの地域について、現在、自治体、関係機関と連携し、道路啓開および停電の復旧作業を進めており、引き続き、全力で復旧作業を進めてまいります。
- 当該地域に居住されているお客さまに対する必要な支援についても自治体と相談してまいります。

- なお、停電が復旧しても、低圧線（100V/200V）やお客さま宅に接続している引込線の断線、お客さまの建物内の設備の不具合による停電が継続する場合があります。近隣の停電が復旧しても、お客さま宅の停電が継続している場合には、当社までご連絡ください。

ご連絡先：0120-995-007または03-6375-9803

TEPCO

台風25号の影響により停電が継続している地域

＜千葉県＞

No	停電エリア	復旧作業が困難な理由	現在の対応
1	富津市金谷	土砂崩れ	自治体と連携して対応中

復旧状況

＜作業車による建柱工事＞



＜中長期的な対応が必要な停電箇所（一例）＞



要員および電源車

- 停電復旧態勢は以下の通りです。

＜要員＞

（10月27日12時00分時点）

要員総数	1667名
東京電力HD及び東京電力PG	966名
グループ会社	52名
協力企業	649名

＜電源車＞

（10月27日12時00分時点）

電源車総数	53台

東京電力からのお願い

- 低圧線や引込線上の障害により、各ご家庭で停電が継続している場合がございます。調査のご依頼、お問合せは、東京電力までご連絡ください。

  【ご連絡先】 0120-995-007 または 03-6375-9803

- 停電復旧時、通電による家電製品等の漏電や火災、事故の恐れがあるため、ブレーカーのつまみを下げ、アイロンやドライヤー等の電熱機器、ハンドミキサー等の回転機器のプラグをコンセントから抜いてください。
  停電復旧後はブレーカーを入れた後に機器のプラグを差し込んでください。

- 大変危険ですので、切れた電線や電線が接触している物には絶対に近づかないでください。また、切れた電線等を発見した場合は、すぐに東京電力までご連絡ください。

  【ご連絡先】 0120-995-007 または 03-6375-9803

- 現在、切れた電線等に関して、お電話でのご連絡・お問い合わせを多数いただいており、つながりにくくなっている状況です。LINEチャットもご利用ください。

  LINEアカウント（チャットサポート）はこちら↓
  LINEチャットが便利です！！｜LINE｜東京電力パワーグリッド株式会社

＜参考：最大停電軒数＞

- 台風25号による、これまでの最大停電軒数は9/22　0時時点での62,704軒となっております。

■ 最大停電軒数（9月22日0時19分時点）

エリア	停電軒数
全域	62,704軒

エリア	停電軒数
茨城県	762軒
栃木県	476軒
群馬県	0軒
埼玉県	0軒
千葉県	58,760軒
東京都	165軒
東京都（島嶼部）	(東京都に含む)
神奈川県	2,541軒
山梨県	0軒
静岡県	0軒