

住民説明会での主なご質問と回答について

2025年10月3日 更新
東京電力パワーグリッド株式会社

<生活への影響について>

上水・下水の使用制限はあるか

- ・現時点において、上水道・下水道共に制限は生じておりません。

道路陥没する可能性はあるか

- ・損傷した流域下水管は、安定した粘性土層と固い砂礫層の下に埋設されています。
- ・事故発生地点の地盤は非常に固い砂礫層であり、現時点で、直ちに大規模な陥没が発生する可能性は低いと想定していますが、9月29日に開催された検討委員会でのご助言を踏まえ、モニタリングの強化ならびに追加対策の必要性を県・市とともに早急に検討してまいります。

道路が使えなくなるのか

- ・現在、流域下水管内の堆積物を除去する作業を行っております。この作業により交通規制をさせていただくことがございます。
- ・また、損傷した流域下水管の復旧工事においては、交通規制によってご迷惑をおかけする場合がありますが、車両や歩行者の通行を確保するなど、交通への影響を最小限にするとともに、安全最優先で工事を進めてまいります。

<原因・責任について>

なぜ流域下水管があることが分からなかったのか

- ・埋設物の調査を行っているが、今回損傷させた流域下水管を認識できていませんでした。それがなぜ認識できていなかったのかは現在調査中です。

<復旧工事について>

地下水の止水対策はどのようなことを行うのか

- ・東電シールドと流域下水管の隙間から地下水が流れ込んでいることから、止水材（薬液など）を充填することで地下水の流入防止を計画しています。

以 上