

(集計期間:平成23年3月11日～平成30年6月30日)

表15 年度別累積等価線量(皮膚)分布表

H23年度

区分(mSv)	H23.3～H24.3月		
	東電社員	協力企業	計
1000超え	0	0	0
500超え～1000以下	0	2	2
300超え～500以下	0	0	0
250超え～300以下	0	1	1
200超え～250以下	0	2	2
150超え～200以下	7	5	12
100超え～150以下	61	14	75
75超え～100以下	114	34	148
50超え～75以下	229	237	466
20超え～50以下	671	2584	3255
10超え～20以下	555	2807	3362
5超え～10以下	424	2508	2932
1超え～5以下	598	4695	5293
1以下	756	4831	5587
計	3415	17720	21135
最大(mSv)	188.14	665.42	665.42
平均(mSv)	19.35	9.70	11.25

※等価線量は、臓器や組織が受けた線量であり、皮膚の等価線量限度は500mSv/年(緊急被ばく限度1Sv)となっている。

※500超え～1000以下の協力企業2名については、緊急被ばく限度(1Sv)適用期間中における被ばくである。

H24年度

区分(mSv)	H24.4～H25.3月		
	東電社員	協力企業	計
500超え	0	0	0
300超え～500以下	0	0	0
250超え～300以下	0	0	0
200超え～250以下	0	1	1
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	1	1
75超え～100以下	0	2	2
50超え～75以下	2	78	80
20超え～50以下	73	1064	1137
10超え～20以下	138	1939	2077
5超え～10以下	255	1711	1966
1超え～5以下	571	3124	3695
1以下	587	4195	4782
計	1626	12115	13741
最大(mSv)	56.46	221.20	221.20
平均(mSv)	4.80	7.09	6.82

H25年度

区分(mSv)	H25.4～H26.3月		
	東電社員	協力企業	計
500超え	0	0	0
300超え～500以下	0	0	0
250超え～300以下	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	1	1
100超え～150以下	0	4	4
75超え～100以下	1	15	16
50超え～75以下	8	117	125
20超え～50以下	62	1468	1530
10超え～20以下	118	1840	1958
5超え～10以下	213	1654	1867
1超え～5以下	636	3396	4032
1以下	654	4559	5213
計	1692	13054	14746
最大(mSv)	81.10	193.30	193.30
平均(mSv)	4.36	7.79	7.39

H26年度

区分(mSv)	H26.4～H27.3月		
	東電社員	協力企業	計
500超え	0	0	0
300超え～500以下	0	0	0
250超え～300以下	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	1	1
100超え～150以下	0	1	1
75超え～100以下	1	4	5
50超え～75以下	1	120	121
20超え～50以下	20	1825	1845
10超え～20以下	81	2497	2578
5超え～10以下	172	2402	2574
1超え～5以下	602	4968	5570
1以下	811	7224	8035
計	1688	19042	20730
最大(mSv)	80.60	162.04	162.04
平均(mSv)	2.74	6.86	6.53

H27年度

区分(mSv)	H27.4～H28.3月		
	東電社員	協力企業	計
500超え	0	0	0
300超え～500以下	0	0	0
250超え～300以下	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	6	6
75超え～100以下	0	25	25
50超え～75以下	0	117	117
20超え～50以下	17	1466	1483
10超え～20以下	54	1928	1982
5超え～10以下	124	2047	2171
1超え～5以下	525	4509	5034
1以下	977	6401	7378
計	1697	16499	18196
最大(mSv)	38.00	145.81	145.81
平均(mSv)	2.13	6.54	6.12

H28年度

区分(mSv)	H28.4～H29.3月		
	東電社員	協力企業	計
500超え	0	0	0
300超え～500以下	0	0	0
250超え～300以下	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	7	7
75超え～100以下	0	12	12
50超え～75以下	0	50	50
20超え～50以下	2	733	735
10超え～20以下	32	1308	1340
5超え～10以下	94	1384	1478
1超え～5以下	402	3913	4315
1以下	1148	6750	7898
計	1678	14157	15835
最大(mSv)	21.60	138.30	138.30
平均(mSv)	1.39	4.63	4.29

H29年度

区分(mSv)	H29.4～H30.3月		
	東電社員	協力企業	計
500超え	0	0	0
300超え～500以下	0	0	0
250超え～300以下	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	1	1
75超え～100以下	0	7	7
50超え～75以下	0	58	58
20超え～50以下	4	495	499
10超え～20以下	26	1208	1234
5超え～10以下	96	1091	1187
1超え～5以下	295	3249	3544
1以下	1109	6304	7413
計	1530	12413	13943
最大(mSv)	37.49	105.10	105.10
平均(mSv)	1.33	4.27	3.95

H30年度

区分(mSv)	H30.4～H30.6月		
	東電社員	協力企業	計
500超え	0	0	0
300超え～500以下	0	0	0
250超え～300以下	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	17	17
10超え～20以下	0	114	114
5超え～10以下	4	257	261
1超え～5以下	115	1460	1575
1以下	1032	5626	6658
計	1151	7474	8625
最大(mSv)	6.18	37.23	37.23
平均(mSv)	0.32	1.13	1.02

※APD値の積算値の積算型線量計による月間線量値への置き換えや、積算型線量計のみの着用者(例:免震棟のみの作業者)の値の反映等により線量・人数が変動することがある。