

柏崎刈羽原子力発電所 6号機の計画停止について（公表区分I）

2026年1月22日
東京電力ホールディングス株式会社

当所6号機は、1月21日午後7時2分に制御棒を引き抜き、原子炉を起動いたしましたが、1月22日、午前0時28分に制御棒の引抜操作において、1本の制御棒に関し、制御棒操作監視系の警報が発生し、引抜操作を中断しております。

現在、調査を継続しているところですが、原因調査に時間を要する見込みであるため、本日、プラントを計画的に一旦停止し、当該部を点検することといたしました。

調査結果については、判明次第あらためてお知らせいたします。

引き続き、不具合等が発生した場合、関係者が集まって議論を行い、安全最優先で一つひとつ慎重に対応してまいります。

以上