

## 福島第一原子力発電所の状況について（日報）

2024年11月13日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所の状況について、以下のとおりお知らせいたします。

（下線部が新規事項）

### 【主な作業実績と至近の作業予定等】

- ・11月13日午前11時37分、2号機原子炉格納容器ガス管理設備（以下「PCVガス管理設備」という）B系において地絡警報が発生し、サンプリングポンプが停止した。これに伴い、B系の希ガスモニタ等の監視ができない状態と判断。現場設備の状況を確認している。
- ・また、PCVガス管理設備のサンプリングポンプA系については正常に動作しており、希ガスモニタ等の指示値に異常はなく、プラントデータ監視に支障はないこと、およびプラントパラメータ、モニタリングポスト指示値に有意な変動はないことを確認。

### 【サブドレン他水処理施設の状況】

一時貯水タンク	分析結果	排水開始	排水終了	排水量
K	運用目標値を満足 (採取日11月7日)	11月12日 午前10時44分	<u>11月12日</u> 午後3時54分	<u>771m<sup>3</sup></u>
C	運用目標値を満足 (採取日11月8日)	<u>11月13日</u> 午前10時50分	—	—
<u>D</u>	<u>運用目標値を満足</u> (採取日11月9日)	<u>11月14日予定</u>	—	—

### 【地下水バイパスの状況】

一時貯留タンク	分析結果	排水開始	排水終了	排水量
<u>グループ1</u>	<u>運用目標値を満足</u> (採取日11月8日)	<u>11月14日予定</u>	—	—

### 【構内および海域モニタリング結果の状況】

- ・地下水（1～4号機護岸、H4・H6タンクエリア周辺、地下貯水槽周辺、地下水バイパス）、排水路、海水（港湾内、港湾外、1～4号機取水口内）、魚介類、海藻類等の分析結果は、至近の分析値と比較して有意な変動なし。
- ・なお、トリチウムを中心とした拡散状況や海洋生物の状況を今後継続して確認するため、2022年4月から海水（港湾外）、魚類、海藻類のモニタリングを強化している（2022年4月20日から試料採取を開始）。

※サンプリング結果の詳細については当社ホームページをご参照ください。

<福島第一原子力発電所周辺の放射性物質の分析結果>

<https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/>

<福島第一原子力発電所における日々の放射性物質の分析結果>

[https://www.tepco.co.jp/decommission/data/daily\\_analysis/](https://www.tepco.co.jp/decommission/data/daily_analysis/)

### 【原子炉および使用済燃料プールの冷却状況】

<原子炉>

- ・1～3号機原子炉への注水を継続中（各号機ともに冷温停止状態を継続中）

#### <使用済燃料プール>

- 1, 5, 6 号機使用済燃料プールを冷却中 (3, 4 号機は燃料取り出し済み)。
- 8 月 9 日午後 1 時 5 分頃、2 号機の使用済燃料プールのスキマサージタンクの水位が低下していることを確認。使用済燃料プールの水位については、低下していないことを確認。原因調査のため、午後 4 時 20 分に使用済燃料プール冷却系一次系ポンプを停止することとした。午後 4 時 36 分、使用済燃料プール冷却系一次系ポンプを停止した。午後 4 時 46 分の 2 号機使用済燃料プール冷却設備のプール水温度は 34.5℃。ポンプ停止中の 2 号機使用済燃料プール冷却設備のプール水温度評価については、運転上の制限である 65℃に到達しないことを確認している。なお、温度の初期上昇は 0.06℃/h 程度、プール水温度は最大で 46℃程度と評価している。2 号機使用済燃料プール水温度は 11 月 13 日午前 11 時現在：45.6℃。

#### 【1～6 号機の状況】

※プラント関連パラメータ等の詳細については当社ホームページをご参照ください。

<水位・圧力・温度など>

[https://www.tepco.co.jp/decommission/data/plant\\_data/](https://www.tepco.co.jp/decommission/data/plant_data/)

以 上

#### 添付資料

- [過去の実績 \(2024 年 1 月 1 日以降\) \(337KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時：2023 年 12 月 31 日)

- [過去の実績 \(2023 年 1 月 1 日～12 月 31 日\) \(325KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時：2022 年 12 月 31 日)

- [過去の実績 \(2022 年 1 月 1 日～12 月 31 日\) \(406KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時：2021 年 12 月 31 日)

- [過去の実績 \(2021 年 1 月 1 日～12 月 31 日\) \(480KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時：2020 年 12 月 31 日)

- [過去の実績 \(2020 年 1 月 1 日～12 月 31 日\) \(344KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時：2019 年 12 月 31 日)

- [過去の実績 \(2019 年 1 月 1 日～12 月 31 日\) \(345KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時：2018 年 12 月 31 日)

- [過去の実績 \(2018 年 1 月 1 日～12 月 31 日\) \(292KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時：2017 年 12 月 31 日)

- [過去の実績（2017年1月1日～12月31日）（322KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2016年12月31日午後3時）

- [過去の実績（2016年1月1日～12月31日）（385KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2015年12月31日午後3時）

- [過去の実績（2015年1月1日～12月31日）（600KB）](#)

参考資料（最終更新日時：平成26年12月31日午後4時）

- [過去の実績（平成26年1月1日～12月31日）（722KB）](#)

参考資料（最終更新日時：平成25年12月31日午後3時）

- [過去の実績（平成25年1月1日～12月31日）（821KB）](#)

参考資料（最終更新日時：平成25年10月22日午後3時）

- [過去の実績（平成24年1月1日～12月31日）（638KB）](#)

参考資料（最終更新日時：平成24年4月7日午後3時）

- [過去の実績（平成23年3月11日～12月31日）（523KB）](#)

※上記資料の最新版は、[【「東北地方太平洋沖地震による影響などについて」実績ファイル](#) ページをご覧ください。