

福島第一原子力発電所の状況について（日報）

2026年4月28日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所の状況について、以下のとおりお知らせいたします。

（下線部が新規事項）

【主な作業実績と至近の作業予定等】

- 4月26日、協力企業作業員が発電所構内増設雑固体廃棄物焼却設備で体調不良を訴えたため、入退域管理棟救急医療室の医師の診察を受けたところ、救急搬送の必要があると診断されたため、午前4時8分、救急車を要請した。

状況は以下のとおり。

- 発生時刻 : 午前3時18分頃
- 発生場所 : 発電所構内増設雑固体廃棄物焼却設備
- 体調不良者の所属 : 協力企業作業員（50代）
- 意識の有無 : 有り
- 自立歩行 : 否
- 身体汚染の有無 : 無し
- 発生状況 : 発電所構内増設雑固体廃棄物焼却設備にて放射線管理業務に従事中体調不良を訴えた。

当該体調不良者は、救急車で搬送先の医療機関に到着。

- 救急車出発時刻 : 午前4時41分
- 救急車到着時刻 : 午前4時55分

その後、当該体調不良者は、医療機関にて医師の診察を受け、個人の疾病（作業に起因するものではない）と判断されている。

なお、個人の疾病であることから病名等については控えさせていただきます。

- 4月27日、午後2時9分頃、G1南タンク東側において、当社社員が油膜を発見した。

状況は以下のとおり。

- 漏えい範囲 : 確認中
- 拡大防止処置 : 吸着剤による回収作業を実施中（付近に火気なし）
- 漏えい継続の有無 : 確認中（側溝へ流入あり）
- 双葉消防本部への連絡時刻 : 午後2時28分

現在、現場状況を確認しており、状況が分かり次第お知らせする。

その後、当社社員が現場を確認した結果、G1南タンク東側の敷き鉄板付近に20m×15mの範囲に油膜が線状に広がっていることを確認し、油膜の回収を4月27日、午後3時35分に完了した。また、本事案については、富岡消防署により午後3時14分に「危険性はない」と判断された。

なお、午後4時4分にBC排水路放水口周辺および港湾内の確認をした結果、油膜は確認されなかった。

【サブドレン他水処理施設の状況】

一時貯水タンク	分析結果	排水開始	排水終了	排水量
E	運用目標値を満足 (採取日4月14日)	4月28日 午前10時24分	—	—
A	運用目標値を満足 (採取日4月24日)	4月29日予定	—	—

【地下水バイパスの状況】

一時貯留タンク	分析結果	排水開始	排水終了	排水量
グループ2	<u>運用目標値を満足 (採取日 4月23日)</u>	<u>4月29日予定</u>	—	—

【構内および海域モニタリング結果の状況】

- ・地下水（1～4号機護岸、H4・H6タンクエリア周辺、地下貯水槽周辺、地下水バイパス）、排水路、海水（港湾内、港湾外、1～4号機取水口内）、魚介類、海藻類等の分析結果は、至近の分析値と比較して有意な変動なし。
- ・なお、トリチウムを中心とした拡散状況や海洋生物の状況を今後継続して確認するため、2022年4月から海水（港湾外）、魚類、海藻類のモニタリングを強化している（2022年4月20日から試料採取を開始）。

※サンプリング結果の詳細については当社ホームページをご参照ください。

<福島第一原子力発電所周辺の放射性物質の分析結果>

<https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/>

<福島第一原子力発電所における日々の放射性物質の分析結果>

https://www.tepco.co.jp/decommission/data/daily_analysis/

【原子炉および使用済燃料プールの冷却状況】

<原子炉>

- ・1～3号機原子炉への注水を継続中（各号機ともに冷温停止状態を継続中）

<使用済燃料プール>

- ・1, 2, 5, 6号機使用済燃料プールを冷却中（3, 4号機は燃料取り出し済み）

【1～6号機の状況】

※プラント関連パラメータ等の詳細については当社ホームページをご参照ください。

<水位・圧力・温度など>

https://www.tepco.co.jp/decommission/data/plant_data/

以 上

添付資料

- ・ 過去の実績（2026年1月1日以降）（173KB）

参考資料（最終更新日時：2025年12月31日）

- ・ 過去の実績（2025年1月1日～12月31日）（297KB）

参考資料（最終更新日時：2024年12月31日）

- ・ 過去の実績（2024年1月1日～12月31日）（349KB）

参考資料（最終更新日時：2023年12月31日）

- ・ 過去の実績（2023年1月1日～12月31日）（325KB）

参考資料（最終更新日時：2022年12月31日）

- [過去の実績 \(2022年1月1日～12月31日\) \(406KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時: 2021年12月31日)

- [過去の実績 \(2021年1月1日～12月31日\) \(480KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時: 2020年12月31日)

- [過去の実績 \(2020年1月1日～12月31日\) \(344KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時: 2019年12月31日)

- [過去の実績 \(2019年1月1日～12月31日\) \(345KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時: 2018年12月31日)

- [過去の実績 \(2018年1月1日～12月31日\) \(292KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時: 2017年12月31日)

- [過去の実績 \(2017年1月1日～12月31日\) \(322KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時: 2016年12月31日午後3時)

- [過去の実績 \(2016年1月1日～12月31日\) \(385KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時: 2015年12月31日午後3時)

- [過去の実績 \(2015年1月1日～12月31日\) \(600KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時: 平成26年12月31日午後4時)

- [過去の実績 \(平成26年1月1日～12月31日\) \(722KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時: 平成25年12月31日午後3時)

- [過去の実績 \(平成25年1月1日～12月31日\) \(821KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時: 平成25年10月22日午後3時)

- [過去の実績 \(平成24年1月1日～12月31日\) \(638KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時: 平成24年4月7日午後3時)

- [過去の実績 \(平成23年3月11日～12月31日\) \(523KB\)](#)

※上記資料の最新版は、[【「東北地方太平洋沖地震による影響などについて」実績ファイル](#) ページをご覧ください。