

福島第一原子力発電所の状況について（日報）

2026年6月12日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所の状況について、以下のとおりお知らせいたします。
(下線部が新規事項)

【主な作業実績と至近の作業予定等】

- ・既に燃料取り出しが完了している3号機使用済燃料プール循環冷却一次系において、6月11日午後11時30分、スキマサージタンクの水位低下を確認した。
調査をしたところ、3号機廃棄物処理建屋床ドレンサンプポンプの運転頻度が増加しているため、一次系の水が当該床サンプに流入した可能性があること、床サンプに流入した量と一次系停止時のスキマサージタンクの水量が同程度であることを確認した。
現時点で確認可能な一次系設備及び建屋外への漏洩がないこと、および使用済燃料プールの水位がオーバーフロー水位付近にあることを確認している。
スキマサージタンクの水位低下の原因が不明であり、かつ、水位低下が継続していることから、6月12日午前0時47分、一次系ポンプを停止した。
なお、使用済燃料プールの水位は変動していないこと、また、スキマサージタンクについても、一次系ポンプの停止後、水位低下がないことを確認している。
今後調査を行い、状況が分かり次第お知らせする。

【サブドレン他水処理施設の状況】

一時貯水タンク	分析結果	排水開始	排水終了	排水量
K	運用目標値を満足 (採取日6月4日)	6月20日予定	—	—
G	運用目標値を満足 (採取日6月5日)	6月12日 午前11時18分	—	—
H	運用目標値を満足 (採取日6月6日)	6月11日 午前10時57分	6月11日 午後4時54分	888m ³
L	運用目標値を満足 (採取日6月7日)	6月22日予定	—	—
A	運用目標値を満足 (採取日6月8日)	6月13日予定	—	—

【地下水バイパスの状況】

一時貯留タンク	分析結果	排水開始	排水終了	排水量
グループ1	運用目標値を満足 (採取日5月27日)	6月11日 午前10時11分	6月11日 午後5時23分	2,007m ³
グループ3	運用目標値を満足 (採取日6月5日)	6月12日 午前10時25分	—	—

【ALPS 処理水測定・確認用タンクの状況】

タンク群	分析結果	放出開始	放出終了	放出量
B	運用目標値を満足 (採取日 4 月 20 日)	6 月 1 日 午前 11 時 28 分	—	—

・放出を継続している ALPS 処理水測定確認用タンク B 群の放出実績は以下の通りです。

放出実績：6 月 11 日午後 4 時 10 分～6 月 12 日午前 0 時 約 147m³

なお、「サンプルタンク B 群移送工程異常」警報が発生し、6 月 10 日午後 4 時 17 分に自動停止した。

放出を停止していた ALPS 処理水については、調査の結果、「サンプルタンク B 群移送工程異常」警報発生の要因と想定される処理水サンプルタンク払出一次弁の交換作業が完了し、準備が整ったことから、6 月 11 日午後 4 時 10 分に放出を再開した。

【構内および海域モニタリング結果の状況】

- ・地下水（1～4 号機護岸、H4・H6 タンクエリア周辺、地下貯水槽周辺、地下水バイパス）、排水路、海水（港湾内、港湾外、1～4 号機取水口内）、魚介類、海藻類等の分析結果は、至近の分析値と比較して有意な変動なし。
- ・なお、トリチウムを中心とした拡散状況や海洋生物の状況を今後継続して確認するため、2022 年 4 月から海水（港湾外）、魚類、海藻類のモニタリングを強化している（2022 年 4 月 20 日から試料採取を開始）。

※サンプリング結果の詳細については当社ホームページをご参照ください。

＜福島第一原子力発電所周辺の放射性物質の分析結果＞

<https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/>

＜福島第一原子力発電所における日々の放射性物質の分析結果＞

https://www.tepco.co.jp/decommission/data/daily_analysis/

【原子炉および使用済燃料プールの冷却状況】

＜原子炉＞

- ・1～3 号機原子炉への注水を継続中（各号機ともに冷温停止状態を継続中）

＜使用済燃料プール＞

- ・1, 2, 5, 6 号機使用済燃料プールを冷却中（3, 4 号機は燃料取り出し済み）

【1～6 号機の状況】

※プラント関連パラメータ等の詳細については当社ホームページをご参照ください。

＜水位・圧力・温度など＞

https://www.tepco.co.jp/decommission/data/plant_data/

以 上

添付資料

- ・ [過去の実績（2026 年 1 月 1 日以降）（200KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2025 年 12 月 31 日）

- ・ [過去の実績（2025 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（297KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2024 年 12 月 31 日）

- ・ [過去の実績（2024 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（349KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2023年12月31日）

- [過去の実績（2023年1月1日～12月31日）（325KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2022年12月31日）

- [過去の実績（2022年1月1日～12月31日）（406KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2021年12月31日）

- [過去の実績（2021年1月1日～12月31日）（480KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2020年12月31日）

- [過去の実績（2020年1月1日～12月31日）（344KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2019年12月31日）

- [過去の実績（2019年1月1日～12月31日）（345KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2018年12月31日）

- [過去の実績（2018年1月1日～12月31日）（292KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2017年12月31日）

- [過去の実績（2017年1月1日～12月31日）（322KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2016年12月31日午後3時）

- [過去の実績（2016年1月1日～12月31日）（385KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2015年12月31日午後3時）

- [過去の実績（2015年1月1日～12月31日）（600KB）](#)

参考資料（最終更新日時：平成26年12月31日午後4時）

- [過去の実績（平成26年1月1日～12月31日）（722KB）](#)

参考資料（最終更新日時：平成25年12月31日午後3時）

- [過去の実績（平成25年1月1日～12月31日）（821KB）](#)

参考資料（最終更新日時：平成25年10月22日午後3時）

- [過去の実績（平成24年1月1日～12月31日）（638KB）](#)

参考資料（最終更新日時：平成24年4月7日午後3時）

- 過去の実績（平成 23 年 3 月 11 日～12 月 31 日）（523KB）

※上記資料の最新版は、【「東北地方太平洋沖地震による影響などについて」実績ファイル】ページをご覧ください。