

福島第一原子力発電所の状況について（日報）

2026 年 8 月 13 日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所の状況について、以下のとおりお知らせいたします。
(下線部が新規事項)

【主な作業実績と至近の作業予定等】

- ・8月13日、午前4時56分ごろ、免震重要棟の火報盤で火災警報が発報した。

状況は以下のとおり。

- ・発生時刻 : 午前4時56分
- ・発生場所 : 発電所構内 事務本館
- ・発見者 : 当社社員
- ・モニタリングポスト指示値 : 有意な変動なし
- ・発電所敷地境界、構内ダストモニタ指示値 : 有意な変動なし
- ・構内線量表示器指示値 : 有意な変動なし
- ・プラント設備への影響 : 影響なし
- ・双葉消防本部への連絡時刻 : 午前5時15分

当社社員による現場確認の結果、火および煙が無いことを確認した。

午前7時32分、公設消防により非火災と判断された。

今後、当該検知器の点検を実施する。

- ・8月12日、午後3時54分ごろ、6号機高压炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機室で火災警報が発報した。

状況は以下のとおり。

- ・発生時刻 : 8月12日午後3時54分
- ・発生場所 : 6号機高压炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機室
- ・発見者 : 当社社員
- ・モニタリングポスト指示値 : 有意な変動なし
- ・発電所敷地境界、構内ダストモニタ指示値 : 有意な変動なし
- ・構内線量表示器指示値 : 有意な変動なし
- ・プラント設備への影響 : 影響なし
- ・双葉消防本部への連絡時刻 : 午後4時1分

当社社員が現場状況を確認しており、火および煙は確認されていない。

その後、午後5時39分、公設消防により非火災と判断された。今後、火災警報発報の原因を調査していく。

【サブドレン他水処理施設の状況】

一時貯水タンク	分析結果	排水開始	排水終了	排水量
G	運用目標値を満足 (採取日 8月3日)	8月18日予定	—	—
F	運用目標値を満足 (採取日 8月7日)	8月13日 午前10時25分	—	—
D	運用目標値を満足 (採取日 8月8日)	8月13日 午前10時1分	—	—
B	運用目標値を満足 (採取日 8月9日)	8月14日予定	—	—

【地下水バイパスの状況】

一時貯留タンク	分析結果	排水開始	排水終了	排水量
グループ 3	運用目標値を満足 (採取日 8 月 6 日)	8 月 16 日 予定	—	—
<u>グループ 2</u>	<u>運用目標値を満足</u> <u>(採取日 8 月 8 日)</u>	<u>8 月 14 日 予定</u>	—	—

【ALPS 処理水測定・確認用タンクの状況】

タンク群	分析結果	放出開始	放出終了	放出量
C	運用目標値を満足 (採取日 6 月 22 日)	7 月 30 日 午前 11 時 28 分	—	—

- ・放出を継続している ALPS 処理水測定・確認用タンク C 群の放出実績は以下の通りです。
放出実績：8 月 12 日 午前 0 時～8 月 13 日 午前 0 時 約 456m³

【構内および海域モニタリング結果の状況】

- ・地下水（1～4 号機護岸、H4・H6 タンクエリア周辺、地下貯水槽周辺、地下水バイパス）、排水路、海水（港湾内、港湾外、1～4 号機取水口内）、魚介類、海藻類等の分析結果は、至近の分析値と比較して有意な変動なし。
- ・なお、トリチウムを中心とした拡散状況や海洋生物の状況を今後継続して確認するため、2022 年 4 月から海水（港湾外）、魚類、海藻類のモニタリングを強化している（2022 年 4 月 20 日から試料採取を開始）。

※サンプリング結果の詳細については当社ホームページをご参照ください。

＜福島第一原子力発電所周辺の放射性物質の分析結果＞

<https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/>

＜福島第一原子力発電所における日々の放射性物質の分析結果＞

https://www.tepco.co.jp/decommission/data/daily_analysis/

【原子炉および使用済燃料プールの冷却状況】

＜原子炉＞

- ・1～3 号機原子炉への注水を継続中（各号機ともに冷温停止状態を継続中）

＜使用済燃料プール＞

- ・1, 2, 5, 6 号機使用済燃料プールを冷却中（3, 4 号機は燃料取り出し済み）

【1～6 号機の状況】

※プラント関連パラメータ等の詳細については当社ホームページをご参照ください。

＜水位・圧力・温度など＞

https://www.tepco.co.jp/decommission/data/plant_data/

以 上

添付資料

- ・ 過去の実績（2026 年 1 月 1 日以降）（223KB）

参考資料（最終更新日時：2025 年 12 月 31 日）

- ・ 過去の実績（2025 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（297KB）

参考資料（最終更新日時：2024 年 12 月 31 日）

- [過去の実績（2024 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（349KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2023 年 12 月 31 日）

- [過去の実績（2023 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（325KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2022 年 12 月 31 日）

- [過去の実績（2022 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（406KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2021 年 12 月 31 日）

- [過去の実績（2021 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（480KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2020 年 12 月 31 日）

- [過去の実績（2020 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（344KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2019 年 12 月 31 日）

- [過去の実績（2019 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（345KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2018 年 12 月 31 日）

- [過去の実績（2018 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（292KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2017 年 12 月 31 日）

- [過去の実績（2017 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（322KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2016 年 12 月 31 日午後 3 時）

- [過去の実績（2016 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（385KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2015 年 12 月 31 日午後 3 時）

- [過去の実績（2015 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（600KB）](#)

参考資料（最終更新日時：平成 26 年 12 月 31 日午後 4 時）

- [過去の実績（平成 26 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（722KB）](#)

参考資料（最終更新日時：平成 25 年 12 月 31 日午後 3 時）

- [過去の実績（平成 25 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（821KB）](#)

参考資料（最終更新日時：平成 25 年 10 月 22 日午後 3 時）

- [過去の実績（平成 24 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（638KB）](#)

参考資料（最終更新日時：平成 24 年 4 月 7 日午後 3 時）

- 過去の実績（平成 23 年 3 月 11 日～12 月 31 日）（523KB）

※上記資料の最新版は、**【「東北地方太平洋沖地震による影響などについて」実績ファイル**】ページをご覧ください。